

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 22.03.2022 по 20.04.2022

Потребитель: Жилой дом

Тип прибора: СПТ944

Адрес: г. Туапсе, ул. Таманская, д. 22

Номер прибора: 11798

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Q
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	V1, м³	V2, м³	Vтс, м³	P1, кг/м³	P2, кг/м³	
22.03.2022 23	24,00	59,62	40,94	18,68	97,485	95,930	0,789	6,000	5,500	1,791
23.03.2022 23	24,00	59,78	41,18	18,60	97,679	96,119	0,785	6,000	5,500	1,785
24.03.2022 23	24,00	58,56	40,71	17,85	92,251	90,819	0,717	6,000	5,500	1,620
25.03.2022 23	24,00	59,13	41,08	18,05	99,179	97,621	0,774	6,000	5,500	1,761
26.03.2022 23	24,00	59,61	41,38	18,23	99,690	98,121	0,769	6,000	5,500	1,785
27.03.2022 23	24,00	58,11	40,33	17,78	98,005	96,541	0,716	6,000	5,500	1,713
28.03.2022 23	24,00	60,12	41,27	18,85	98,769	97,199	0,780	6,000	5,500	1,831
29.03.2022 23	24,00	56,39	39,56	16,83	78,880	77,750	0,564	6,000	5,500	1,353
30.03.2022 23	24,00	35,66	29,81	5,85	37,085	36,999	-0,083	6,000	5,500	0,257
31.03.2022 23	24,00	30,15	25,58	4,57	33,166	33,359	-0,286	6,000	5,500	0,159
01.04.2022 23	24,00	47,10	33,98	13,12	89,354	88,645	0,211	6,000	5,500	1,100
02.04.2022 23	24,00	53,78	38,77	15,01	41,752	41,228	0,229	6,000	5,500	0,614
03.04.2022 23	24,00	51,03	37,33	13,70	32,833	32,483	0,164	6,000	5,500	0,539
04.04.2022 23	24,00	57,42	40,77	16,65	105,280	103,817	0,645	6,000	5,500	1,709
05.04.2022 23	24,00	59,63	41,94	17,69	100,912	99,428	0,646	6,000	5,500	1,760
06.04.2022 23	24,00	56,85	40,65	16,20	99,659	98,281	0,602	6,000	5,500	1,594
07.04.2022 23	24,00	48,69	36,29	12,41	62,899	62,284	0,235	6,000	5,500	0,821
08.04.2022 23	24,00	58,01	40,99	17,02	100,073	98,645	0,640	6,000	5,500	1,673
09.04.2022 23	24,00	59,66	42,05	17,61	100,634	99,109	0,690	6,000	5,500	1,741
10.04.2022 23	24,00	57,21	41,29	15,92	52,282	51,575	0,306	6,000	5,500	0,872
11.04.2022 23	24,00	49,49	37,88	11,62	38,347	37,969	0,121	6,000	5,500	0,473
12.04.2022 23	24,00	57,01	41,56	15,44	105,921	104,528	0,553	6,000	5,500	1,607
13.04.2022 23	24,00	57,67	41,11	16,57	101,764	100,253	0,702	6,000	5,500	1,659
14.04.2022 23	24,00	58,99	41,49	17,50	103,119	101,535	0,751	6,000	5,500	1,772
15.04.2022 23	24,00	56,16	40,78	15,37	41,555	40,823	0,405	6,000	5,500	0,680
16.04.2022 23	24,00	18,76	18,72	0,04	0,009	0,000	0,009	6,000	5,500	0,000
17.04.2022 23	24,00	18,07	18,29	-0,22	0,001	0,000	0,001	6,000	5,500	-0,000
18.04.2022 23	24,00	18,14	18,19	-0,05	0,000	0,000	0,000	6,000	5,500	0,000
19.04.2022 23	24,00	17,97	18,02	-0,05	0,000	0,000	0,000	6,000	5,500	0,000
20.04.2022 23	24,00	17,54	17,57	-0,04	0,000	0,000	0,000	6,000	5,500	0,000
Среднее	24,00	48,54	35,65	12,89	66,953	66,538	0,415	6,000	5,500	1,089
Итого	720,00				2008,582	1996,146	12,436			32,669

Показания счетчиков:

Дата и время	V1, м³	V2, м³	W, Гкал
22.03.2022	9085,245	9005,607	167,973
20.04.2022	11093,827	11001,753	200,642

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, д. 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru