

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 19.02.2022 по 21.03.2022

Потребитель: АО "НЭСК"

Адрес: г. Туапсе, ул. Тельмана, д. 2А

Тип прибора: ТСРВ-033 (-034)

Номер прибора: 904296

Дата	Теплосистема 1 - отопление					Теплота (Гкал) Q
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	
19.02.2022 23	24,00	68,51	56,61	11,90	19,469	0,232
20.02.2022 23	24,00	64,48	52,77	11,71	17,796	0,207
21.02.2022 23	24,00	62,97	50,93	12,04	16,837	0,202
22.02.2022 23	24,00	67,04	55,08	11,96	19,112	0,225
23.02.2022 23	24,00	70,08	60,10	9,98	21,926	0,219
24.02.2022 23	24,00	63,42	54,87	8,55	22,228	0,188
25.02.2022 23	24,00	67,94	59,41	8,53	25,642	0,217
26.02.2022 23	24,00	70,39	61,60	8,79	26,488	0,233
27.02.2022 23	24,00	69,77	59,71	10,06	22,330	0,224
28.02.2022 23	24,00	69,60	59,09	10,51	21,648	0,228
01.03.2022 23	24,00	63,01	52,76	10,25	18,079	0,175
02.03.2022 23	24,00	69,92	58,90	11,02	21,096	0,232
03.03.2022 23	24,00	70,13	59,37	10,76	21,250	0,229
04.03.2022 23	24,00	70,53	59,45	11,08	21,147	0,234
05.03.2022 23	24,00	72,37	60,96	11,41	21,242	0,242
06.03.2022 23	24,00	72,50	61,48	11,02	21,181	0,234
07.03.2022 23	24,00	73,98	62,64	11,34	21,347	0,242
08.03.2022 23	24,00	73,58	62,28	11,30	21,226	0,240
09.03.2022 23	24,00	72,74	59,30	13,44	21,178	0,285
10.03.2022 23	24,00	67,48	53,79	13,69	19,915	0,265
11.03.2022 23	24,00	75,79	59,76	16,03	21,461	0,344
12.03.2022 23	24,00	77,24	60,52	16,72	21,392	0,358
13.03.2022 23	24,00	75,63	59,64	15,99	21,414	0,343
14.03.2022 23	24,00	67,67	53,83	13,84	20,263	0,283
15.03.2022 23	24,00	74,19	57,10	17,09	20,086	0,343
16.03.2022 23	24,00	76,23	58,43	17,80	19,992	0,356
17.03.2022 23	24,00	78,62	59,51	19,11	19,944	0,381
18.03.2022 23	24,00	78,74	59,97	18,77	20,117	0,378
19.03.2022 23	24,00	78,94	60,30	18,64	20,193	0,376
20.03.2022 23	24,00	78,22	59,41	18,81	20,105	0,378
21.03.2022 23	24,00	78,57	60,54	18,03	20,382	0,368
Среднее	24,00	71,62	58,39	13,23	20,854	0,273
Итого	744,00				646,486	8,460

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	Q, Гкал
19.02.2022	6712,478	92,213
21.03.2022	7358,964	100,673

Механические показания: V1=_____ V2=_____

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru