

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 23.01.2022 по 18.02.2022

Потребитель: Жилой дом
Адрес: г. Туапсе, ул. Фрунзе, д. 24

Тип прибора: СПТ941.20
Номер прибора: 97383

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Q
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	V1, м³	V2, м³	Vтс, м³	P1, кг/м³	P2, кг/м³	
23.01.2022 23	24,00	56,84	40,15	16,69	106,720	106,160	0,560	6,000	5,500	1,752
24.01.2022 23	24,00	56,75	40,08	16,68	106,710	106,170	0,540	6,000	5,500	1,750
25.01.2022 23	24,00	58,07	40,64	17,43	106,860	106,040	0,820	6,000	5,500	1,831
26.01.2022 23	24,00	58,78	41,03	17,75	106,660	106,250	0,410	6,000	5,500	1,861
27.01.2022 23	24,00	59,67	41,58	18,09	108,500	108,280	0,220	6,000	5,500	1,928
28.01.2022 23	24,00	59,95	42,02	17,93	109,850	109,970	-0,120	6,000	5,500	1,934
29.01.2022 23	24,00	59,42	41,40	18,03	107,020	107,340	-0,320	6,000	5,500	1,895
30.01.2022 23	24,00	58,43	41,03	17,39	106,800	107,310	-0,510	6,000	5,500	1,826
31.01.2022 23	24,00	56,15	39,96	16,18	106,560	107,310	-0,750	6,000	5,500	1,697
01.02.2022 23	24,00	55,77	40,03	15,74	106,840	107,690	-0,850	6,000	5,500	1,655
02.02.2022 23	24,00	55,22	40,08	15,14	107,010	108,620	-1,610	6,000	5,500	1,595
03.02.2022 23	24,00	52,67	38,13	14,54	79,800	81,300	-1,500	6,000	5,500	1,144
04.02.2022 23	24,00	52,87	38,05	14,82	93,110	95,060	-1,950	6,000	5,500	1,361
05.02.2022 23	24,00	62,65	43,55	19,11	108,200	109,870	-1,670	6,000	5,500	2,028
06.02.2022 23	24,00	62,06	43,23	18,83	107,970	109,620	-1,650	6,000	5,500	1,995
07.02.2022 23	24,00	60,52	42,60	17,92	107,490	109,130	-1,640	6,000	5,500	1,891
08.02.2022 23	24,00	54,35	39,21	15,14	103,020	104,770	-1,750	6,000	5,500	1,536
09.02.2022 23	24,00	57,75	41,72	16,03	108,840	110,730	-1,890	6,000	5,500	1,715
10.02.2022 23	24,00	57,36	41,26	16,09	108,570	110,530	-1,960	6,000	5,500	1,718
11.02.2022 23	24,00	57,66	41,53	16,12	108,810	111,110	-2,300	6,000	5,500	1,725
12.02.2022 23	24,00	56,86	41,21	15,66	108,460	110,890	-2,430	6,000	5,500	1,670
13.02.2022 23	24,00	57,12	41,28	15,84	108,340	110,750	-2,410	6,000	5,500	1,688
14.02.2022 23	24,00	58,98	42,08	16,90	108,330	110,730	-2,400	6,000	5,500	1,800
15.02.2022 23	24,00	60,87	43,20	17,67	108,570	110,940	-2,370	6,000	5,500	1,884
16.02.2022 23	24,00	58,81	42,33	16,48	108,420	110,890	-2,470	6,000	5,500	1,756
17.02.2022 23	24,00	61,61	46,76	14,86	141,880	144,080	-2,200	6,000	5,500	2,068
18.02.2022 23	24,00	59,10	46,84	12,26	165,380	167,700	-2,320	6,000	5,500	1,993
Среднее	24,00	58,01	41,52	16,49	109,434	110,713	-1,279	6,000	5,500	1,767
Итого	648,00				2954,720	2989,240	-34,520			47,697

Показания счетчиков:

Дата и время	V1, м³	V2, м³	W, Гкал
23.01.2022	646,430	644,710	9,170
18.02.2022	3601,150	3633,950	56,867

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, д. 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru