

Отчет о потреблении теплоносителя за период с 22.12.2021 по 21.01.2022

Потребитель: Жилой дом
Адрес: г. Туапсе, ул. Фрунзе, д. 36 блок 1

Тип прибора: TCPB-026M
Номер прибора: 1416724

Дата	Теплосистема 2 - ГВС									Итого по ТС2	
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	V1, м³	V2, м³	Vтс, м³	P1, кг/м³	P2, кг/м³	Vтс, м³	Wгв, Гкал
22.12.2021 23	24,00	48,67	31,75	16,92	9,200	6,360	2,840	0,460	0,456	2,840	0,221
23.12.2021 23	24,00	54,22	35,67	18,55	10,400	8,150	2,250	0,465	0,458	2,250	0,245
24.12.2021 23	24,00	49,64	33,96	15,68	10,400	7,780	2,620	0,441	0,444	2,620	0,222
25.12.2021 23	24,00	44,88	27,36	17,52	8,650	5,430	3,220	0,449	0,466	3,220	0,216
26.12.2021 23	24,00	47,23	30,10	17,13	8,850	6,270	2,580	0,461	0,449	2,580	0,232
27.12.2021 23	24,00	48,64	32,87	15,77	11,000	8,070	2,930	0,487	0,490	2,930	0,232
28.12.2021 23	24,00	55,52	36,39	19,13	10,700	8,230	2,470	0,483	0,469	2,470	0,263
29.12.2021 23	24,00	47,54	31,80	15,74	9,400	6,270	3,130	0,472	0,452	3,130	0,230
30.12.2021 23	24,00	47,95	32,14	15,81	9,800	5,940	3,860	0,462	0,450	3,860	0,259
31.12.2021 23	24,00	53,88	34,94	18,94	12,000	7,290	4,710	0,445	0,444	4,710	0,338
01.01.2022 23	24,00	50,85	34,86	15,99	11,000	8,500	2,500	0,510	0,500	2,500	0,233
02.01.2022 23	24,00	42,60	29,94	12,66	9,500	6,200	3,300	0,461	0,450	3,300	0,193
03.01.2022 23	24,00	51,22	33,54	17,68	11,400	8,080	3,320	0,509	0,472	3,320	0,276
04.01.2022 23	24,00	51,00	33,11	17,89	11,500	8,010	3,490	0,482	0,469	3,490	0,282
05.01.2022 23	24,00	51,03	33,49	17,54	11,400	7,970	3,430	0,469	0,455	3,430	0,276
06.01.2022 23	24,00	45,01	30,41	14,60	8,550	6,020	2,530	0,450	0,449	2,530	0,198
07.01.2022 23	24,00	45,84	31,44	14,40	8,800	6,390	2,410	0,453	0,452	2,410	0,191
08.01.2022 23	24,00	51,67	34,36	17,31	11,200	8,200	3,000	0,475	0,471	3,000	0,261
09.01.2022 23	24,00	50,99	34,21	16,78	10,900	7,740	3,160	0,457	0,437	3,160	0,255
10.01.2022 23	24,00	47,39	31,61	15,78	9,100	6,450	2,650	0,445	0,446	2,650	0,211
11.01.2022 23	24,00	51,76	35,33	16,43	10,600	8,470	2,130	0,498	0,478	2,130	0,224
12.01.2022 23	24,00	50,91	34,87	16,04	11,000	8,400	2,600	0,478	0,467	2,600	0,236
13.01.2022 23	24,00	51,27	34,67	16,60	11,100	8,270	2,830	0,459	0,451	2,830	0,250
14.01.2022 23	24,00	52,69	34,38	18,31	10,900	8,320	2,580	0,464	0,455	2,580	0,257
15.01.2022 23	24,00	50,68	32,89	17,79	10,600	8,410	2,190	0,461	0,460	2,190	0,235
16.01.2022 23	24,00	52,72	34,60	18,12	11,200	8,130	3,070	0,465	0,464	3,070	0,273
17.01.2022 23	24,00	51,81	33,46	18,35	9,850	7,450	2,400	0,443	0,425	2,400	0,234
18.01.2022 23	24,00	44,82	28,95	15,87	9,450	6,410	3,040	0,457	0,453	3,040	0,221
19.01.2022 23	24,00	52,36	34,20	18,16	11,600	8,240	3,360	0,479	0,457	3,360	0,286
20.01.2022 23	24,00	53,16	34,36	18,80	11,100	8,480	2,620	0,455	0,449	2,620	0,267
21.01.2022 23	24,00	52,79	33,39	19,40	10,300	7,850	2,450	0,464	0,464	2,450	0,251
Среднее	24,00	50,02	33,07	16,96	10,369	7,477	2,893	0,466	0,458	2,893	0,244
Итого	744,00				321,450	231,780	89,670			89,670	7,567

Показания счетчиков:

Дата и время	Мтс, т	Wгв, Гкал
22.12.2021	267,642	32,092
21.01.2022	354,589	39,659

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
е-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru