

Отчет о потреблении теплоносителя за период с 22.08.2022 по 20.09.2022

Потребитель: Жилой дом
Адрес: г. Туапсе, ул. Фрунзе, д. 36 блок 1

Тип прибора: TCPB-026M
Номер прибора: 1416724

Дата	Теплосистема 2 - ГВС									Итого по ТС2	
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	V1, м³	V2, м³	Vтс, м³	P1, кг/м³	P2, кг/м³	Vтс, м³	Wгв, Гкал
22.08.2022 23	24,00	55,17	47,62	7,55	0,000	0,000	0,000	0,696	0,673	0,000	0,000
23.08.2022 23	24,00	50,68	44,35	6,33	0,000	0,000	0,000	0,557	0,540	0,000	0,000
24.08.2022 23	24,00	55,38	47,19	8,19	0,000	0,000	0,000	0,705	0,680	0,000	0,000
25.08.2022 23	24,00	54,95	46,95	8,00	0,000	0,000	0,000	0,726	0,710	0,000	0,000
26.08.2022 23	24,00	55,22	47,24	7,98	0,000	0,000	0,000	0,711	0,683	0,000	0,000
27.08.2022 23	24,00	55,19	45,55	9,64	0,000	0,000	0,000	0,706	0,687	0,000	0,000
28.08.2022 23	24,00	55,24	47,24	8,00	0,000	0,000	0,000	0,688	0,680	0,000	0,000
29.08.2022 23	24,00	55,02	47,01	8,01	0,000	0,000	0,000	0,722	0,716	0,000	0,000
30.08.2022 23	24,00	55,50	46,73	8,77	0,000	0,000	0,000	0,710	0,701	0,000	0,000
31.08.2022 23	24,00	54,63	46,86	7,77	0,000	0,000	0,000	0,699	0,686	0,000	0,000
01.09.2022 23	24,00	55,78	46,95	8,83	0,000	0,000	0,000	0,705	0,719	0,000	0,000
02.09.2022 23	24,00	55,01	46,84	8,17	0,000	0,000	0,000	0,740	0,701	0,000	0,000
03.09.2022 23	24,00	54,89	46,92	7,97	0,000	0,000	0,000	0,722	0,711	0,000	0,000
04.09.2022 23	24,00	54,61	45,56	9,05	0,000	0,000	0,000	0,727	0,702	0,000	0,000
05.09.2022 23	24,00	54,62	45,39	9,23	0,000	0,000	0,000	0,744	0,692	0,000	0,000
06.09.2022 23	24,00	55,02	44,96	10,06	0,000	0,000	0,000	0,711	0,709	0,000	0,000
07.09.2022 23	24,00	54,93	44,84	10,09	0,000	0,000	0,000	0,709	0,683	0,000	0,000
08.09.2022 23	24,00	54,03	45,76	8,27	0,000	0,000	0,000	0,701	0,704	0,000	0,000
09.09.2022 23	24,00	54,82	46,50	8,32	0,000	0,000	0,000	0,705	0,696	0,000	0,000
10.09.2022 23	24,00	56,88	47,28	9,60	0,000	0,000	0,000	0,726	0,682	0,000	0,000
11.09.2022 23	24,00	54,86	45,11	9,75	0,000	0,000	0,000	0,701	0,680	0,000	0,000
12.09.2022 23	24,00	54,96	45,08	9,88	0,000	0,000	0,000	0,711	0,706	0,000	0,000
13.09.2022 23	24,00	56,82	47,47	9,35	0,000	0,000	0,000	0,711	0,707	0,000	0,000
14.09.2022 23	24,00	52,02	43,16	8,86	0,000	0,000	0,000	0,699	0,692	0,000	0,000
15.09.2022 23	24,00	54,39	44,05	10,34	0,000	0,000	0,000	0,710	0,708	0,000	0,000
16.09.2022 23	23,33	53,91	44,73	9,18	11,300	10,540	0,760	0,712	0,696	0,760	0,128
17.09.2022 23	24,00	56,73	47,83	8,90	23,500	22,110	1,390	0,708	0,695	1,390	0,254
18.09.2022 23	24,00	56,80	47,91	8,89	23,900	21,920	1,980	0,697	0,679	1,980	0,280
19.09.2022 23	24,00	56,85	47,99	8,86	23,700	22,100	1,600	0,726	0,713	1,600	0,263
20.09.2022 23	24,00	56,82	47,88	8,94	23,500	22,230	1,270	0,727	0,716	1,270	0,251
Среднее	23,98	55,06	46,30	8,76	3,530	3,297	0,233	0,707	0,692	0,233	0,039
Итого	719,33				105,900	98,900	7,000			7,000	1,175

Показания счетчиков:

Дата и время	Мтс, т	Wгв, Гкал
22.08.2022	688,216	77,211
20.09.2022	694,701	78,387

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru