

Отчет о потреблении теплоносителя за период с 22.05.2022 по 20.06.2022

Потребитель: Жилой дом
Адрес: г. Туапсе, ул. Фрунзе, д. 36 блок 1

Тип прибора: TCPB-026M
Номер прибора: 1416724

Дата	Теплосистема 2 - ГВС									Итого по ТС2	
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	V1, м³	V2, м³	Vтс, м³	P1, кг/м³	P2, кг/м³	Vтс, м³	Wгв, Гкал
22.05.2022 23	24,00	52,69	41,30	11,39	21,600	19,980	1,620	7,209	7,148	1,620	0,298
23.05.2022 23	24,00	51,76	40,27	11,49	18,100	16,750	1,350	6,536	6,547	1,350	0,247
24.05.2022 23	24,00	53,52	41,86	11,66	21,900	20,930	0,970	7,271	7,169	0,970	0,282
25.05.2022 23	24,00	53,33	41,31	12,02	22,000	20,730	1,270	7,169	7,199	1,270	0,300
26.05.2022 23	24,00	50,08	40,47	9,61	16,950	15,340	1,610	5,659	5,863	1,610	0,235
27.05.2022 23	24,00	45,65	37,84	7,81	18,500	17,100	1,400	6,332	6,445	1,400	0,168
28.05.2022 23	24,00	54,57	44,00	10,57	22,100	21,350	0,750	7,087	6,924	0,750	0,255
29.05.2022 23	24,00	54,48	44,09	10,39	22,600	20,950	1,650	7,056	6,893	1,650	0,289
30.05.2022 23	24,00	27,93	23,96	3,97	0,600	0,000	0,600	3,661	3,355	0,600	0,013
31.05.2022 23	24,00	22,79	20,95	1,84	0,000	0,000	0,000	3,844	3,814	0,000	0,000
01.06.2022 23	24,00	21,79	20,96	0,83	0,000	0,000	0,000	3,610	3,589	0,000	0,000
02.06.2022 23	24,00	21,70	20,95	0,75	0,000	0,090	-0,090	3,202	3,233	-0,090	-0,001
03.06.2022 23	24,00	24,43	23,92	0,51	6,700	6,180	0,520	4,517	4,456	0,520	0,018
04.06.2022 23	24,00	53,06	43,92	9,14	22,000	20,730	1,270	7,128	6,863	1,270	0,241
05.06.2022 23	24,00	51,16	42,14	9,02	18,600	17,440	1,160	6,281	6,169	1,160	0,210
06.06.2022 23	24,00	53,79	43,74	10,05	19,650	19,090	0,560	6,485	6,353	0,560	0,217
07.06.2022 23	24,00	51,24	40,91	10,33	18,550	17,080	1,470	6,516	6,210	1,470	0,254
08.06.2022 23	24,00	52,91	42,36	10,55	18,600	17,640	0,960	6,536	6,332	0,960	0,215
09.06.2022 23	24,00	54,02	44,49	9,53	22,000	21,160	0,840	7,056	6,924	0,840	0,235
10.06.2022 23	24,00	49,57	42,77	6,80	18,850	17,430	1,420	6,057	6,037	1,420	0,174
11.06.2022 23	24,00	53,72	43,96	9,76	22,400	21,460	0,940	6,965	6,638	0,940	0,246
12.06.2022 23	24,00	54,66	45,17	9,49	22,500	21,620	0,880	6,954	6,710	0,880	0,240
13.06.2022 23	24,00	54,00	45,21	8,79	22,500	21,490	1,010	6,659	6,557	1,010	0,230
14.06.2022 23	24,00	53,66	44,23	9,43	21,900	21,040	0,860	7,118	6,852	0,860	0,232
15.06.2022 23	24,00	52,46	42,59	9,87	18,150	16,830	1,320	6,230	6,006	1,320	0,212
16.06.2022 23	24,00	55,17	45,41	9,76	22,500	21,740	0,760	6,903	6,700	0,760	0,241
17.06.2022 23	24,00	54,05	44,85	9,20	22,600	21,070	1,530	7,118	7,046	1,530	0,259
18.06.2022 23	24,00	52,37	41,30	11,07	17,800	17,000	0,800	6,230	6,302	0,800	0,225
19.06.2022 23	24,00	50,69	42,63	8,06	18,550	17,260	1,290	6,251	6,067	1,290	0,187
20.06.2022 23	24,00	53,41	44,72	8,69	22,800	21,700	1,100	6,700	6,689	1,100	0,232
Среднее	24,00	47,82	39,41	8,41	17,367	16,373	0,994	6,211	6,103	0,994	0,198
Итого	720,00				521,000	491,180	29,820			29,820	5,953

Показания счетчиков:

Дата и время	Мтс, т	Wгв, Гкал
22.05.2022	638,848	66,454
20.06.2022	666,110	72,408

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru