

Отчет о потреблении теплоносителя за период с 19.02.2022 по 21.03.2022

Потребитель: Жилой дом
Адрес: г. Туапсе, ул. Фрунзе, д. 36Б

Тип прибора: TCPB-026M
Номер прибора: 1416693

Дата	Теплосистема 2 - ГВС									Итого по ТС2	
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	V1, м³	V2, м³	Vтс, м³	P1, кг/м³	P2, кг/м³	Vтс, м³	Wгв, Гкал
19.02.2022 23	24,00	47,33	32,27	15,06	9,500	5,610	3,890	0,475	0,439	3,890	0,252
20.02.2022 23	24,00	54,22	35,20	19,02	11,700	7,570	4,130	0,497	0,454	4,130	0,319
21.02.2022 23	24,00	54,33	36,58	17,75	11,100	8,180	2,920	0,506	0,460	2,920	0,269
22.02.2022 23	24,00	54,41	36,46	17,95	11,200	8,470	2,730	0,490	0,447	2,730	0,266
23.02.2022 23	24,00	54,58	36,11	18,47	11,300	7,870	3,430	0,499	0,439	3,430	0,292
24.02.2022 23	24,00	54,68	36,72	17,96	11,400	8,020	3,380	0,501	0,459	3,380	0,289
25.02.2022 23	24,00	52,14	35,84	16,30	11,300	8,200	3,100	0,523	0,464	3,100	0,259
26.02.2022 23	24,00	53,76	36,77	16,99	11,800	7,750	4,050	0,506	0,453	4,050	0,302
27.02.2022 23	24,00	53,72	35,69	18,03	11,300	7,750	3,550	0,499	0,455	3,550	0,290
28.02.2022 23	24,00	50,23	34,02	16,21	9,800	7,070	2,730	0,425	0,377	2,730	0,218
01.03.2022 23	24,00	52,19	36,35	15,84	12,000	8,830	3,170	0,514	0,448	3,170	0,265
02.03.2022 23	24,00	53,86	36,00	17,86	11,700	8,060	3,640	0,494	0,441	3,640	0,297
03.03.2022 23	24,00	45,83	31,00	14,83	9,300	5,530	3,770	0,469	0,417	3,770	0,218
04.03.2022 23	24,00	53,14	35,94	17,20	11,700	8,350	3,350	0,491	0,443	3,350	0,282
05.03.2022 23	24,00	53,04	35,70	17,34	11,300	8,300	3,000	0,507	0,443	3,000	0,267
06.03.2022 23	24,00	52,28	34,32	17,96	11,800	7,690	4,110	0,496	0,432	4,110	0,305
07.03.2022 23	24,00	46,45	31,80	14,65	9,600	5,900	3,700	0,475	0,420	3,700	0,248
08.03.2022 23	24,00	54,16	35,27	18,89	12,000	7,830	4,170	0,505	0,466	4,170	0,326
09.03.2022 23	24,00	54,18	35,47	18,71	11,700	8,230	3,470	0,505	0,447	3,470	0,301
10.03.2022 23	24,00	54,21	35,34	18,87	11,800	7,870	3,930	0,500	0,436	3,930	0,315
11.03.2022 23	24,00	48,55	30,95	17,60	9,750	6,180	3,570	0,477	0,414	3,570	0,264
12.03.2022 23	24,00	54,48	34,50	19,98	11,800	8,030	3,770	0,496	0,443	3,770	0,321
13.03.2022 23	24,00	54,71	34,43	20,28	11,900	7,850	4,050	0,488	0,438	4,050	0,333
14.03.2022 23	24,00	53,65	34,16	19,49	11,400	7,080	4,320	0,488	0,438	4,320	0,309
15.03.2022 23	24,00	47,42	31,22	16,20	10,250	6,110	4,140	0,463	0,415	4,140	0,285
16.03.2022 23	24,00	54,48	35,15	19,33	11,300	8,360	2,940	0,504	0,451	2,940	0,285
17.03.2022 23	24,00	52,04	32,47	19,57	11,200	6,980	4,220	0,492	0,447	4,220	0,293
18.03.2022 23	24,00	56,37	34,91	21,46	11,900	7,810	4,090	0,490	0,441	4,090	0,348
19.03.2022 23	24,00	54,67	34,50	20,17	11,400	7,810	3,590	0,496	0,445	3,590	0,310
20.03.2022 23	24,00	54,31	34,44	19,87	11,700	7,350	4,350	0,484	0,435	4,350	0,331
21.03.2022 23	24,00	48,20	30,38	17,82	9,500	5,800	3,700	0,472	0,422	3,700	0,260
Среднее	24,00	52,50	34,51	17,99	11,142	7,498	3,644	0,491	0,440	3,644	0,288
Итого	744,00				345,400	232,440	112,960			112,960	8,922

Показания счетчиков:

Дата и время	Мтс, т	Wгв, Гкал
19.02.2022	656,811	57,625
21.03.2022	766,530	66,547

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
е-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru