

Отчет о потреблении теплоносителя за период с 22.05.2022 по 20.06.2022

Потребитель: Жилой дом
Адрес: г. Туапсе, ул. Фрунзе, д. 36Б

Тип прибора: TCPB-026M
Номер прибора: 1416693

Дата	Теплосистема 2 - ГВС									Итого по ТС2	
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	V1, м³	V2, м³	Vтс, м³	P1, кг/м³	P2, кг/м³	Vтс, м³	Wгв, Гкал
22.05.2022 23	24,00	53,75	41,88	11,87	21,700	19,240	2,460	7,128	6,720	2,460	0,338
23.05.2022 23	24,00	51,18	40,64	10,54	18,350	15,780	2,570	6,720	6,057	2,570	0,290
24.05.2022 23	24,00	54,12	42,93	11,19	22,200	20,160	2,040	7,607	6,720	2,040	0,314
25.05.2022 23	24,00	53,93	41,66	12,27	22,800	19,780	3,020	7,342	6,822	3,020	0,373
26.05.2022 23	24,00	52,00	41,06	10,94	17,000	14,490	2,510	5,792	5,354	2,510	0,261
27.05.2022 23	24,00	50,90	38,21	12,69	18,700	15,930	2,770	6,649	6,057	2,770	0,280
28.05.2022 23	24,00	55,17	43,30	11,87	22,900	20,420	2,480	7,220	6,638	2,480	0,353
29.05.2022 23	24,00	53,87	44,22	9,65	22,900	20,050	2,850	6,883	6,506	2,850	0,316
30.05.2022 23	24,00	27,75	23,78	3,97	0,100	0,000	0,100	3,508	3,477	0,100	0,005
31.05.2022 23	24,00	22,33	23,40	-1,07	0,000	0,000	0,000	3,906	3,457	0,000	0,000
01.06.2022 23	24,00	21,84	22,85	-1,01	0,000	0,000	0,000	3,681	3,487	0,000	0,000
02.06.2022 23	24,00	21,58	22,07	-0,49	0,000	0,090	-0,090	3,406	3,059	-0,090	-0,001
03.06.2022 23	24,00	25,34	24,10	1,24	6,600	6,160	0,440	4,782	4,171	0,440	0,042
04.06.2022 23	24,00	53,65	44,81	8,84	21,600	18,610	2,990	7,189	6,485	2,990	0,297
05.06.2022 23	24,00	51,44	44,09	7,35	18,200	15,670	2,530	6,190	5,812	2,530	0,259
06.06.2022 23	24,00	54,83	42,44	12,39	19,550	17,200	2,350	6,914	6,210	2,350	0,312
07.06.2022 23	24,00	52,18	42,09	10,09	17,900	15,430	2,470	6,628	5,935	2,470	0,275
08.06.2022 23	24,00	52,49	43,95	8,54	18,400	15,860	2,540	6,526	5,965	2,540	0,266
09.06.2022 23	24,00	54,59	45,76	8,83	21,800	19,070	2,730	7,056	6,567	2,730	0,290
10.06.2022 23	24,00	51,10	44,31	6,79	18,300	15,770	2,530	5,976	5,629	2,530	0,211
11.06.2022 23	24,00	54,47	44,69	9,78	21,900	19,450	2,450	7,128	6,434	2,450	0,299
12.06.2022 23	24,00	55,45	46,04	9,41	22,200	19,560	2,640	6,924	6,516	2,640	0,302
13.06.2022 23	24,00	55,17	45,86	9,31	22,000	19,440	2,560	6,954	6,343	2,560	0,295
14.06.2022 23	24,00	54,80	45,95	8,85	21,200	19,120	2,080	7,087	6,628	2,080	0,261
15.06.2022 23	24,00	52,31	43,21	9,10	17,850	15,530	2,320	6,496	5,863	2,320	0,258
16.06.2022 23	24,00	55,34	45,71	9,63	21,200	19,910	1,290	7,107	6,404	1,290	0,248
17.06.2022 23	24,00	55,15	45,17	9,98	20,900	19,430	1,470	7,128	6,404	1,470	0,257
18.06.2022 23	24,00	53,11	43,37	9,74	17,700	15,670	2,030	6,424	5,833	2,030	0,245
19.06.2022 23	24,00	51,92	43,73	8,19	18,350	15,460	2,890	6,363	5,925	2,890	0,270
20.06.2022 23	24,00	54,02	45,37	8,65	22,000	19,650	2,350	6,903	6,404	2,350	0,272
Среднее	24,00	48,53	40,22	8,30	17,143	15,098	2,046	6,321	5,796	2,046	0,240
Итого	720,00				514,300	452,930	61,370			61,370	7,187

Показания счетчиков:

Дата и время	Мтс, т	Wгв, Гкал
22.05.2022	964,830	82,846
20.06.2022	1023,276	90,033

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru