

Отчет о потреблении теплоносителя за период с 21.04.2022 по 21.05.2022

Потребитель: Жилой дом
Адрес: г. Туапсе, ул. Фрунзе, д. 36Б

Тип прибора: TCPB-026M
Номер прибора: 1416693

Дата	Теплосистема 2 - ГВС									Итого по ТС2	
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	V1, м³	V2, м³	Vтс, м³	P1, кг/м³	P2, кг/м³	Vтс, м³	Wгв, Гкал
21.04.2022 23	24,00	46,82	31,23	15,59	10,600	6,460	4,140	4,670	4,324	4,140	0,270
22.04.2022 23	24,00	51,44	34,77	16,67	12,500	8,850	3,650	5,180	4,426	3,650	0,296
23.04.2022 23	24,00	46,17	31,35	14,82	10,300	6,170	4,130	4,946	4,293	4,130	0,267
24.04.2022 23	24,00	51,29	34,77	16,52	11,600	8,270	3,330	5,027	4,609	3,330	0,274
25.04.2022 23	24,00	49,60	32,43	17,17	10,000	6,790	3,210	4,925	4,405	3,210	0,265
26.04.2022 23	24,00	47,50	34,11	13,39	11,900	8,570	3,330	5,037	4,497	3,330	0,241
27.04.2022 23	24,00	51,67	35,15	16,52	11,500	8,450	3,050	4,864	4,487	3,050	0,266
28.04.2022 23	24,00	49,57	32,66	16,91	9,600	6,470	3,130	4,772	4,303	3,130	0,239
29.04.2022 23	24,00	45,57	31,60	13,97	8,700	5,510	3,190	4,691	4,354	3,190	0,222
30.04.2022 23	24,00	51,05	33,00	18,05	9,700	6,910	2,790	5,007	4,354	2,790	0,248
01.05.2022 23	24,00	51,58	35,11	16,47	11,500	8,720	2,780	5,037	4,589	2,780	0,259
02.05.2022 23	24,00	49,10	32,24	16,86	10,250	6,700	3,550	4,813	4,395	3,550	0,278
03.05.2022 23	24,00	51,60	34,67	16,93	12,000	8,530	3,470	4,844	4,466	3,470	0,289
04.05.2022 23	24,00	53,05	35,32	17,73	12,100	8,360	3,740	5,068	4,456	3,740	0,311
05.05.2022 23	24,00	48,03	31,89	16,14	10,200	6,390	3,810	4,966	4,405	3,810	0,274
06.05.2022 23	24,00	47,68	31,81	15,87	10,650	6,320	4,330	4,905	4,395	4,330	0,275
07.05.2022 23	24,00	51,67	34,34	17,33	12,300	8,310	3,990	4,925	4,619	3,990	0,310
08.05.2022 23	24,00	53,31	34,79	18,52	12,100	8,410	3,690	5,252	4,497	3,690	0,312
09.05.2022 23	24,00	50,93	34,67	16,26	11,700	8,650	3,050	5,058	4,579	3,050	0,267
10.05.2022 23	24,00	46,80	31,58	15,22	10,550	6,240	4,310	4,640	4,375	4,310	0,286
11.05.2022 23	24,00	51,99	34,57	17,42	12,300	8,490	3,810	5,007	4,528	3,810	0,309
12.05.2022 23	24,00	52,10	34,35	17,75	11,500	8,630	2,870	5,160	4,507	2,870	0,272
13.05.2022 23	24,00	51,47	35,11	16,36	11,500	8,500	3,000	5,007	4,558	3,000	0,263
14.05.2022 23	24,00	49,43	33,04	16,39	9,700	6,890	2,810	4,742	4,517	2,810	0,250
15.05.2022 23	24,00	51,47	34,97	16,50	12,700	8,510	4,190	5,088	4,497	4,190	0,316
16.05.2022 23	24,00	51,59	35,41	16,18	12,000	8,900	3,100	5,099	4,579	3,100	0,273
17.05.2022 23	24,00	47,81	33,09	14,72	9,700	6,740	2,960	4,833	4,487	2,960	0,237
18.05.2022 23	24,00	51,74	35,05	16,69	11,900	8,940	2,960	4,742	4,191	2,960	0,270
19.05.2022 23	24,00	51,44	36,05	15,39	12,000	9,650	2,350	5,231	4,528	2,350	0,246
20.05.2022 23	24,00	52,47	40,52	11,95	19,200	16,230	2,970	6,241	5,823	2,970	0,319
21.05.2022 23	24,00	53,28	42,30	10,98	22,100	19,790	2,310	7,383	6,679	2,310	0,317
Среднее	24,00	50,30	34,26	16,04	11,753	8,398	3,355	5,070	4,572	3,355	0,275
Итого	744,00				364,350	260,350	104,000			104,000	8,521

Показания счетчиков:

Дата и время	Мтс, т	Wгв, Гкал
21.04.2022	863,943	74,326
21.05.2022	964,830	82,846

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
е-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru