

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 22.03.2022 по 18.04.2022

Потребитель: Жилой дом
Адрес: г. Туапсе, ул. Фрунзе, д. 63

Тип прибора: СПТ941.20
Номер прибора: 82195

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Q
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	V1, м³	V2, м³	Vтс, м³	P1, кг/м³	P2, кг/м³	
22.03.2022 23	24,00	56,51	40,63	15,87	126,510	0,000	126,510	6,000	5,500	1,894
23.03.2022 23	24,00	56,91	40,42	16,49	126,670	0,000	126,670	6,000	5,500	1,902
24.03.2022 23	24,00	55,66	41,12	14,54	126,170	0,000	126,170	6,000	5,500	1,825
25.03.2022 23	24,00	56,18	41,48	14,69	126,620	0,000	126,620	6,000	5,500	1,861
26.03.2022 23	24,00	56,49	41,02	15,47	126,580	0,000	126,580	6,000	5,500	1,875
27.03.2022 23	24,00	55,42	41,55	13,87	126,100	0,000	126,100	6,000	5,500	1,826
28.03.2022 23	24,00	56,40	41,86	14,54	127,480	0,000	127,480	6,000	5,500	1,881
29.03.2022 23	24,00	54,06	35,78	18,28	107,670	0,000	107,670	6,000	5,500	1,572
30.03.2022 23	24,00	42,83	36,13	6,70	120,690	0,000	120,690	6,000	5,500	1,105
31.03.2022 23	24,00	41,98	39,64	2,34	119,290	0,000	119,290	6,000	5,500	1,049
01.04.2022 23	24,00	52,11	41,78	10,33	122,030	0,000	122,030	6,000	5,500	1,535
02.04.2022 23	24,00	50,43	39,79	10,64	63,700	0,000	63,700	6,000	5,500	0,754
03.04.2022 23	24,00	55,16	30,02	25,14	94,240	0,000	94,240	6,000	5,500	1,452
04.04.2022 23	24,00	54,02	39,07	14,94	107,460	0,000	107,460	6,000	5,500	1,529
05.04.2022 23	24,00	53,66	38,66	14,99	105,500	0,000	105,500	6,000	5,500	1,507
06.04.2022 23	24,00	53,63	39,51	14,11	106,540	0,030	106,510	6,000	5,500	1,500
07.04.2022 23	24,00	54,99	40,53	14,46	84,840	0,000	84,840	6,000	5,500	1,440
08.04.2022 23	24,00	53,71	40,05	13,66	108,560	0,000	108,560	6,000	5,500	1,526
09.04.2022 23	24,00	55,28	39,83	15,45	109,490	0,000	109,490	6,000	5,500	1,616
10.04.2022 23	24,00	55,32	35,41	19,91	73,220	0,000	73,220	6,000	5,500	1,326
11.04.2022 23	24,00	53,61	39,10	14,51	68,880	0,000	68,880	6,000	5,500	1,228
12.04.2022 23	24,00	56,33	34,86	21,48	67,630	0,000	67,630	6,000	5,500	1,376
13.04.2022 23	24,00	56,22	33,96	22,26	62,330	0,000	62,330	6,000	5,500	1,356
14.04.2022 23	24,00	55,54	32,78	22,75	61,860	0,000	61,860	6,000	5,500	1,375
15.04.2022 23	24,00	55,13	19,69	35,44	20,930	0,000	20,930	6,000	5,500	0,471
16.04.2022 23	24,00	16,35	17,14	-0,79	0,000	0,000	0,000	6,000	5,500	0,000
17.04.2022 23	24,00	16,17	16,64	-0,47	0,000	0,000	0,000	6,000	5,500	0,000
Среднее	24,00	51,11	36,24	14,87	92,259	0,001	92,258	6,000	5,500	1,362
Итого	648,00				2490,990	0,030	2490,960			36,783

Показания счетчиков:

Дата и время	V1, м³	V2, м³	W, Гкал
22.03.2022	17079,000	11410,800	249,730
18.04.2022	19569,990	11410,830	286,512

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, д. 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru