Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 22.12.2021 по 20.01.2022

Потребитель: Жилой дом
Адрес: с. Агой, ул. Горная, д. 4

Тип прибора: ТСРВ-030 (-031, -032)
Номер прибора: 717779

Дата	ВР, ч	Подающий трубопровод		Обратный трубопровод		dt, °C	Мтс, т	Теплота (Гкал) Q
		t1, °C	M1, т	t2, °C	M2, т			
22.12.2021 23	24,00	69,32	204,715	57,78	187,876	11,54	16,839	2,378
23.12.2021 23	24,00	72,10	205,119	59,78	187,832	12,32	17,287	2,543
24.12.2021 23	24,00	68,16	204,501	57,08	186,525	11,08	17,976	2,283
25.12.2021 23	24,00	57,90	201,503	49,63	183,288	8,27	18,215	1,680
26.12.2021 23	24,00	47,68	203,098	42,29	184,144	5,39	18,954	1,110
27.12.2021 23	24,00	47,37	204,423	41,90	185,463	5,47	18,960	1,134
28.12.2021 23	24,00	48,77	204,238	42,97	185,348	5,80	18,890	1,199
29.12.2021 23	24,00	46,79	196,525	41,54	178,156	5,25	18,369	1,046
30.12.2021 23	24,00	56,09	205,373	48,49	185,733	7,60	19,640	1,576
31.12.2021 23	24,00	54,02	204,321	47,03	184,775	6,99	19,546	1,444
01.01.2022 23	24,00	50,54	203,688	44,38	184,495	6,16	19,193	1,269
02.01.2022 23	24,00	53,06	204,327	46,05	185,295	7,01	19,032	1,448
03.01.2022 23	24,00	59,18	204,035	50,63	185,514	8,55	18,521	1,759
04.01.2022 23	24,00	55,25	203,978	47,72	184,972	7,53	19,006	1,551
05.01.2022 23	24,00	48,73	204,284	43,11	184,931	5,62	19,353	1,163
06.01.2022 23	24,00	44,44	203,768	39,74	184,480	4,70	19,288	0,972
07.01.2022 23	24,00	44,75	203,925	40,07	184,635	4,68	19,290	0,969
08.01.2022 23	24,00	50,09	204,878	43,91	185,733	6,18	19,145	1,281
09.01.2022 23	24,00	50,68	204,788	44,59	185,411	6,09	19,377	1,264
10.01.2022 23	24,00	44,36	204,129	39,97	184,534	4,39	19,595	0,910
11.01.2022 23	24,00	45,31	204,453	40,61	184,894	4,70	19,559	0,976
12.01.2022 23	24,00	52,84	204,211	46,01	184,867	6,83	19,344	1,410
13.01.2022 23	24,00	70,59	204,778	58,94	185,746	11,65	19,032	2,401
14.01.2022 23	24,00	63,26	206,000	53,72	186,275	9,54	19,725	1,981
15.01.2022 23	24,00	61,66	206,423	52,22	186,823	9,44	19,600	1,963
16.01.2022 23	24,00	68,48	206,686	57,30	187,046	11,18	19,640	2,328
17.01.2022 23	24,00	63,19	204,943	53,57	185,787	9,62	19,156	1,987
18.01.2022 23	24,00	62,07	200,460	52,43	181,620	9,64	18,840	1,947
19.01.2022 23	24,00	66,61	201,492	55,68	182,809	10,93	18,683	2,218
20.01.2022 23	24,00	67,69	201,324	56,51	183,022	11,18	18,302	2,264
Среднее	**24,00**	**56,37**	**203,880**	**48,52**	**184,934**	**7,84**	**18,945**	**1,615**
Итого	**720,00**		**6116,386**		**5548,029**		**568,357**	**48,456**

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	W, Гкал
22.12.2021	42014,723	38524,015	303,196
20.01.2022	48131,109	44072,044	351,651

Механические показания: V1=_____ V2=_____

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /

ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru