

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 22.03.2022 по 15.04.2022

Потребитель: Жилой дом

Тип прибора:

ТСРВ-030 (-031, -032)

Адрес: с. Агой, ул. Горная, д. 4

Номер прибора:

717779

Дата	ВР, ч	Подающий трубопровод		Обратный трубопровод		dt, °C	Мтс, т	Теплота (Гкал) Q
		t1, °C	M1, т	t2, °C	M2, т			
22.03.2022 23	24,00	56,56	176,804	47,81	173,612	8,75	3,192	1,562
23.03.2022 23	24,00	54,15	176,019	46,25	172,835	7,90	3,184	1,404
24.03.2022 23	24,00	55,50	174,864	47,20	171,734	8,30	3,130	1,464
25.03.2022 23	24,00	54,83	176,488	46,65	173,317	8,18	3,171	1,455
26.03.2022 23	24,00	53,56	176,100	45,82	172,928	7,74	3,172	1,375
27.03.2022 23	24,00	54,65	174,866	46,24	171,696	8,41	3,170	1,483
28.03.2022 23	24,00	59,65	177,606	50,01	174,430	9,64	3,176	1,727
29.03.2022 23	24,00	54,99	178,266	46,87	175,042	8,12	3,224	1,463
30.03.2022 23	24,00	49,83	177,856	43,32	174,553	6,51	3,303	1,170
31.03.2022 23	24,00	51,03	179,450	44,45	176,083	6,58	3,367	1,196
01.04.2022 23	24,00	45,47	179,400	40,56	175,889	4,91	3,511	0,894
02.04.2022 23	24,00	40,55	179,544	37,04	175,960	3,51	3,584	0,649
03.04.2022 23	24,00	48,02	180,441	42,54	176,890	5,48	3,551	1,001
04.04.2022 23	24,00	47,55	178,172	42,02	174,721	5,53	3,451	1,000
05.04.2022 23	24,00	49,63	174,512	43,27	171,140	6,36	3,372	1,124
06.04.2022 23	24,00	50,65	199,619	44,61	196,371	6,04	3,248	1,219
07.04.2022 23	24,00	53,65	196,524	46,94	193,370	6,71	3,154	1,332
08.04.2022 23	24,00	49,95	197,125	44,26	193,909	5,69	3,216	1,135
09.04.2022 23	24,00	49,43	199,539	43,80	196,277	5,63	3,262	1,137
10.04.2022 23	24,00	43,54	196,319	39,32	193,037	4,22	3,282	0,846
11.04.2022 23	24,00	42,35	208,514	38,81	205,048	3,54	3,466	0,758
12.04.2022 23	24,00	39,20	6,181	30,07	5,547	9,13	0,634	0,057
13.04.2022 23	24,00	17,16	0,460	17,52	0,639	-0,36	-0,179	0,000
14.04.2022 23	24,00	11,48	0,000	11,31	0,000	0,17	0,000	0,000
Среднее	24,00	47,22	161,028	41,11	158,126	6,11	2,902	1,060
Итого	576,00		3864,669		3795,028		69,641	25,451

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	W, Гкал
22.03.2022	59196,776	54381,361	448,794
15.04.2022	63061,445	58176,389	474,243

Механические показания: V1=_____ V2=_____

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljet.ru