

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 22.12.2021 по 20.01.2022

Потребитель: Жилой дом
Адрес: с. Агой, ул. Горная, д. 10

Тип прибора: ТСРВ-030 (-031, -032)
Номер прибора: 720991

Дата	ВР, ч	Подающий трубопровод		Обратный трубопровод		dt, °C	Мтс, т	W, Гкал
		t1, °C	M1, т	t2, °C	M2, т			
22.12.2021 23	24,00	71,90	246,533	63,47	246,533	8,43	0,000	2,120
23.12.2021 23	24,00	74,58	246,895	65,71	246,895	8,87	0,000	2,237
24.12.2021 23	24,00	70,28	245,966	62,29	245,966	7,99	0,000	2,005
25.12.2021 23	24,00	59,68	241,975	53,58	241,975	6,10	0,000	1,542
26.12.2021 23	24,00	49,00	244,102	44,91	244,102	4,09	0,000	1,082
27.12.2021 23	24,00	48,73	245,992	44,74	245,992	3,99	0,000	1,072
28.12.2021 23	24,00	50,29	245,865	45,98	245,865	4,31	0,000	1,149
29.12.2021 23	24,00	48,35	236,043	44,06	236,043	4,29	0,000	0,996
30.12.2021 23	24,00	57,89	247,736	52,32	247,736	5,57	0,000	1,377
31.12.2021 23	24,00	55,65	246,277	50,50	246,277	5,15	0,000	1,266
01.01.2022 23	24,00	52,15	245,276	47,63	245,276	4,52	0,000	1,139
02.01.2022 23	24,00	55,11	246,320	49,98	246,320	5,13	0,000	1,279
03.01.2022 23	24,00	60,95	246,149	54,89	246,149	6,06	0,000	1,545
04.01.2022 23	24,00	57,08	245,725	51,58	245,725	5,50	0,000	1,409
05.01.2022 23	24,00	50,13	245,919	45,96	245,919	4,17	0,000	1,071
06.01.2022 23	24,00	45,70	245,163	42,27	245,163	3,43	0,000	0,888
07.01.2022 23	24,00	46,19	245,699	42,65	245,699	3,54	0,000	0,935
08.01.2022 23	24,00	51,76	247,359	47,28	247,359	4,48	0,000	1,192
09.01.2022 23	24,00	52,18	247,297	47,77	247,297	4,41	0,000	1,168
10.01.2022 23	24,00	45,68	246,271	42,42	246,271	3,26	0,000	0,867
11.01.2022 23	24,00	46,71	246,854	43,28	246,854	3,43	0,000	0,911
12.01.2022 23	24,00	54,81	246,870	49,82	246,870	4,99	0,000	1,311
13.01.2022 23	24,00	73,43	248,512	64,96	248,512	8,47	0,000	2,145
14.01.2022 23	24,00	65,45	249,747	58,64	249,747	6,81	0,000	1,775
15.01.2022 23	24,00	64,19	250,250	57,43	250,250	6,76	0,000	1,746
16.01.2022 23	24,00	71,25	250,383	63,22	250,383	8,03	0,000	2,036
17.01.2022 23	24,00	65,40	247,337	58,47	247,337	6,93	0,000	1,737
18.01.2022 23	24,00	64,75	241,450	57,62	241,450	7,13	0,000	1,737
19.01.2022 23	24,00	69,43	243,645	61,52	243,645	7,91	0,000	1,955
20.01.2022 23	24,00	70,40	243,553	62,37	243,553	8,03	0,000	1,983
Среднее	24,00	58,30	245,905	52,58	245,905	5,73	0,000	1,456
Итого	720,00		7377,163		7377,163		0,000	43,677

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	W, Гкал
22.12.2021	50743,562	50743,562	273,761
20.01.2022	58120,725	58120,725	317,438

Механические показания: V1=_____ V2=_____

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru