

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 20.02.2022 по 21.03.2022

Потребитель: Жилой дом
Адрес: с. Агой, ул. Горная, д. 10

Тип прибора: ТСРВ-030 (-031, -032)
Номер прибора: 720991

Дата	ВР, ч	Подающий трубопровод		Обратный трубопровод		dt, °C	Мтс, т	W, Гкал
		t1, °C	M1, т	t2, °C	M2, т			
20.02.2022 23	24,00	51,79	243,149	47,37	243,149	4,42	0,000	1,078
21.02.2022 23	24,00	50,69	241,764	46,44	241,764	4,25	0,000	1,028
22.02.2022 23	24,00	54,91	241,327	49,90	241,327	5,01	0,000	1,217
23.02.2022 23	24,00	52,17	243,934	47,80	243,934	4,37	0,000	1,068
24.02.2022 23	24,00	48,78	241,833	44,97	241,833	3,81	0,000	0,923
25.02.2022 23	24,00	51,67	243,563	47,48	243,563	4,19	0,000	1,021
26.02.2022 23	24,00	51,71	246,105	47,53	246,105	4,18	0,000	1,028
27.02.2022 23	24,00	53,05	243,086	48,51	243,086	4,54	0,000	1,103
28.02.2022 23	24,00	54,13	243,480	49,38	243,480	4,75	0,000	1,162
01.03.2022 23	24,00	52,57	245,754	48,07	245,754	4,50	0,000	1,108
02.03.2022 23	24,00	56,98	243,733	51,73	243,733	5,25	0,000	1,293
03.03.2022 23	24,00	54,47	242,650	49,61	242,650	4,86	0,000	1,182
04.03.2022 23	24,00	56,86	244,739	51,55	244,739	5,31	0,000	1,312
05.03.2022 23	24,00	60,63	242,683	54,51	242,683	6,12	0,000	1,497
06.03.2022 23	24,00	61,14	243,025	54,92	243,025	6,22	0,000	1,532
07.03.2022 23	24,00	60,78	245,437	54,85	245,437	5,93	0,000	1,471
08.03.2022 23	24,00	61,37	242,488	54,99	242,488	6,38	0,000	1,563
09.03.2022 23	24,00	64,27	242,694	57,52	242,694	6,75	0,000	1,653
10.03.2022 23	24,00	62,81	245,349	56,35	245,349	6,46	0,000	1,598
11.03.2022 23	24,00	65,61	241,397	58,50	241,397	7,11	0,000	1,723
12.03.2022 23	24,00	63,73	241,155	57,01	241,155	6,72	0,000	1,633
13.03.2022 23	24,00	63,50	244,677	56,78	244,677	6,72	0,000	1,655
14.03.2022 23	24,00	64,31	243,584	57,43	243,584	6,88	0,000	1,692
15.03.2022 23	24,00	65,78	242,593	58,59	242,593	7,19	0,000	1,756
16.03.2022 23	24,00	67,33	244,276	59,89	244,276	7,44	0,000	1,833
17.03.2022 23	24,00	70,26	242,621	62,19	242,621	8,07	0,000	1,972
18.03.2022 23	24,00	66,56	242,546	59,33	242,546	7,23	0,000	1,774
19.03.2022 23	24,00	64,48	244,310	57,56	244,310	6,92	0,000	1,705
20.03.2022 23	24,00	60,49	243,080	54,38	243,080	6,11	0,000	1,492
21.03.2022 23	24,00	58,00	243,337	52,48	243,337	5,52	0,000	1,355
Среднее	24,00	59,03	243,346	53,25	243,346	5,77	0,000	1,414
Итого	720,00		7300,369		7300,369		0,000	42,426

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	W, Гкал
20.02.2022	65365,906	65365,906	361,870
21.03.2022	72666,275	72666,275	404,296

Механические показания: V1=_____ V2=_____

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru