

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 22.03.2022 по 15.04.2022

Потребитель: Жилой дом
Адрес: с. Агой, ул. Горная, д. 10

Тип прибора: ТСРВ-030 (-031, -032)
Номер прибора: 720991

Дата	ВР, ч	Подающий трубопровод		Обратный трубопровод		dt, °C	Мтс, т	W, Гкал
		t1, °C	M1, т	t2, °C	M2, т			
22.03.2022 23	24,00	58,55	244,998	52,89	244,998	5,66	0,000	1,401
23.03.2022 23	24,00	55,98	243,977	50,86	243,977	5,12	0,000	1,260
24.03.2022 23	24,00	57,28	242,497	51,91	242,497	5,37	0,000	1,311
25.03.2022 23	24,00	56,65	244,745	51,35	244,745	5,30	0,000	1,302
26.03.2022 23	24,00	55,30	244,027	50,21	244,027	5,09	0,000	1,246
27.03.2022 23	24,00	56,68	242,208	51,18	242,208	5,50	0,000	1,337
28.03.2022 23	24,00	61,67	245,769	55,43	245,769	6,24	0,000	1,550
29.03.2022 23	24,00	56,82	246,538	51,53	246,538	5,29	0,000	1,313
30.03.2022 23	24,00	51,41	246,041	47,13	246,041	4,28	0,000	1,054
31.03.2022 23	24,00	52,58	248,579	48,26	248,579	4,32	0,000	1,081
01.04.2022 23	24,00	46,86	248,636	43,62	248,636	3,24	0,000	0,805
02.04.2022 23	24,00	41,76	248,345	39,38	248,345	2,38	0,000	0,590
03.04.2022 23	24,00	49,54	250,671	45,93	250,671	3,61	0,000	0,906
04.04.2022 23	24,00	49,05	248,176	45,40	248,176	3,65	0,000	0,907
05.04.2022 23	24,00	51,25	238,890	46,88	238,890	4,37	0,000	1,000
06.04.2022 23	24,00	52,28	244,297	47,92	244,297	4,36	0,000	1,069
07.04.2022 23	24,00	55,22	241,234	50,44	241,234	4,78	0,000	1,160
08.04.2022 23	24,00	51,46	241,905	47,29	241,905	4,17	0,000	1,011
09.04.2022 23	24,00	50,94	245,108	46,87	245,108	4,07	0,000	0,999
10.04.2022 23	24,00	44,77	240,379	42,03	240,379	2,74	0,000	0,756
11.04.2022 23	24,00	43,51	258,503	40,94	258,503	2,57	0,000	0,659
12.04.2022 23	24,00	40,22	4,029	20,55	4,029	19,67	0,000	0,054
13.04.2022 23	24,00	14,97	0,000	15,17	0,000	-0,20	0,000	0,000
14.04.2022 23	24,00	13,44	0,000	13,55	0,000	-0,11	0,000	0,000
Среднее	24,00	48,67	214,981	44,03	214,981	4,64	0,000	0,949
Итого	576,00		5159,552		5159,552		0,000	22,770

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	W, Гкал
22.03.2022	72666,275	72666,275	404,296
15.04.2022	77825,827	77825,827	427,066

Механические показания: V1=_____ V2=_____

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru