

Отчет о потреблении теплоносителя за период с 20.02.2022 по 21.03.2022

Потребитель: Жилой дом
Адрес: с. Агой, ул. Горная, д. 14

Тип прибора: ТСРВ-042
Номер прибора: 1901843

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Q
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Мтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³	
20.02.2022 23	24,00	50,63	45,03	5,60	304,572	303,135	1,982	5,282	4,099	1,707
21.02.2022 23	24,00	49,49	44,15	5,34	302,657	301,366	1,813	5,262	4,089	1,620
22.02.2022 23	24,00	53,86	47,45	6,41	302,213	300,731	2,156	5,303	4,130	1,939
23.02.2022 23	24,00	51,05	45,46	5,59	305,204	303,872	1,869	5,292	4,099	1,708
24.02.2022 23	24,00	47,68	42,82	4,86	302,952	301,501	1,924	5,262	4,089	1,474
25.02.2022 23	24,00	50,56	45,21	5,35	305,277	303,509	2,279	5,231	4,048	1,637
26.02.2022 23	24,00	50,57	45,23	5,34	308,141	306,478	2,158	5,282	4,069	1,650
27.02.2022 23	24,00	52,13	46,20	5,93	304,360	302,787	2,162	5,241	4,058	1,807
28.02.2022 23	24,00	52,73	46,76	5,97	305,152	303,399	2,344	5,252	4,069	1,822
01.03.2022 23	24,00	51,58	45,80	5,78	307,992	306,006	2,535	5,292	4,079	1,784
02.03.2022 23	24,00	55,70	48,96	6,74	306,164	303,387	3,469	5,323	4,130	2,061
03.03.2022 23	24,00	53,35	47,14	6,21	305,068	302,266	3,428	5,221	4,038	1,896
04.03.2022 23	24,00	55,75	48,89	6,86	307,267	304,599	3,357	5,282	4,079	2,111
05.03.2022 23	24,00	59,39	51,64	7,75	304,536	301,847	3,526	5,262	4,089	2,363
06.03.2022 23	24,00	60,02	52,01	8,01	304,897	302,270	3,493	5,272	4,089	2,444
07.03.2022 23	24,00	59,03	51,53	7,50	307,779	305,281	3,282	5,354	4,140	2,307
08.03.2022 23	24,00	60,32	52,11	8,21	303,972	301,567	3,306	5,292	4,120	2,494
09.03.2022 23	24,00	63,05	54,20	8,85	304,103	301,555	3,562	5,384	4,211	2,693
10.03.2022 23	24,00	61,27	53,09	8,18	307,431	304,866	3,449	5,394	4,191	2,512
11.03.2022 23	24,00	64,34	55,08	9,26	301,752	299,269	3,567	5,354	4,191	2,796
12.03.2022 23	24,00	62,15	53,60	8,55	301,133	298,796	3,331	5,343	4,191	2,576
13.03.2022 23	24,00	62,23	53,66	8,57	305,708	303,210	3,427	5,384	4,191	2,622
14.03.2022 23	24,00	63,11	54,22	8,89	303,855	301,430	3,451	5,343	4,171	2,704
15.03.2022 23	24,00	64,25	55,15	9,10	302,526	300,130	3,457	5,303	4,130	2,752
16.03.2022 23	24,00	65,96	56,37	9,59	304,702	302,322	3,482	5,313	4,130	2,925
17.03.2022 23	24,00	68,37	58,25	10,12	302,428	299,968	3,690	5,252	4,079	3,062
18.03.2022 23	24,00	65,11	55,75	9,36	302,491	300,049	3,544	5,272	4,099	2,833
19.03.2022 23	24,00	63,06	54,23	8,83	304,807	302,644	3,141	5,313	4,130	2,690
20.03.2022 23	24,00	59,12	51,30	7,82	303,360	300,983	3,245	5,303	4,130	2,374
21.03.2022 23	24,00	56,59	49,50	7,09	303,833	301,618	2,989	5,292	4,109	2,155
Среднее	24,00	57,75	50,36	7,39	304,544	302,361	2,981	5,298	4,116	2,250
Итого	720,00				9136,331	9070,842	89,415			67,515

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Втс, Гкал
20.02.2022	32796,053	32656,011	207,586
21.03.2022	41932,384	41726,853	275,100

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljet.ru