

Отчет о потреблении теплоносителя за период с 20.10.2021 по 25.10.2021

Потребитель: Жилой дом

Тип прибора: ТСРВ-042

Адрес: с. Небуг, ул. Центральная, д. 5 блок 2

Номер прибора: 1800512

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Q
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³	
20.10.2021 23	24,00	16,81	16,79	0,02	0,000	0,000	0,000	1,300	0,860	0,000
21.10.2021 23	24,00	16,12	16,14	-0,02	0,000	0,000	0,000	1,190	0,840	0,000
22.10.2021 23	24,00	15,87	16,00	-0,13	2,979	2,819	0,159	3,240	3,110	0,007
23.10.2021 23	24,00	16,12	16,32	-0,20	0,000	0,000	0,000	5,180	5,200	0,000
24.10.2021 23	24,00	16,25	16,45	-0,20	0,110	0,100	0,010	4,680	4,690	0,000
25.10.2021 23	24,00	31,55	29,06	2,49	76,276	76,829	-0,553	4,450	3,810	0,488
Среднее	24,00	18,79	18,46	0,33	13,227	13,291	-0,064	3,340	3,085	0,083
Итого	144,00				79,364	79,748	-0,384			0,495

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Wтс, Гкал
20.10.2021	34651,727	36102,173	287,410
25.10.2021	34731,091	36181,921	287,906

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljet.ru