Отчет о потреблении теплоносителя за период с 21.11.2021 по 21.12.2021

Потребитель: Жилой дом
Адрес: с. Небуг, ул. Центральная, д. 5 блок 3

Тип прибора: ТСРВ-042
Номер прибора: 1602359

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Q
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³	
21.11.2021 23	24,00	52,26	45,55	6,71	122,341	116,081	6,259	0,544	0,448	0,821
22.11.2021 23	23,92	52,67	46,02	6,65	123,906	117,466	6,440	0,547	0,449	0,825
23.11.2021 23	24,00	53,12	46,56	6,56	126,634	120,045	6,589	0,552	0,451	0,832
24.11.2021 23	23,93	58,58	50,14	8,44	125,386	118,750	6,636	0,550	0,450	1,053
25.11.2021 23	23,98	60,20	51,17	9,03	123,317	116,701	6,617	0,548	0,451	1,111
26.11.2021 23	24,00	56,19	48,67	7,52	126,367	119,637	6,729	0,544	0,442	0,942
27.11.2021 23	23,98	49,69	44,07	5,62	132,094	125,305	6,789	0,560	0,449	0,744
28.11.2021 23	24,00	48,67	43,45	5,22	132,482	125,688	6,794	0,560	0,450	0,693
29.11.2021 23	24,00	50,89	44,99	5,90	126,788	120,256	6,531	0,548	0,446	0,748
30.11.2021 23	22,45	49,63	44,18	5,45	127,807	121,221	6,585	0,549	0,446	0,697
01.12.2021 23	24,00	52,72	46,37	6,35	131,571	124,804	6,766	0,554	0,444	0,837
02.12.2021 23	24,00	53,15	46,56	6,59	128,738	122,192	6,546	0,548	0,443	0,850
03.12.2021 23	24,00	49,52	43,83	5,69	128,843	122,317	6,526	0,548	0,443	0,733
04.12.2021 23	24,00	48,70	43,35	5,35	130,760	124,091	6,669	0,553	0,445	0,701
05.12.2021 23	24,00	48,65	43,28	5,37	130,456	123,822	6,633	0,553	0,445	0,702
06.12.2021 23	24,00	49,88	44,17	5,71	129,326	122,739	6,587	0,550	0,444	0,740
07.12.2021 23	23,80	50,66	44,70	5,96	127,491	120,949	6,542	0,545	0,442	0,761
08.12.2021 23	24,00	49,56	44,07	5,49	129,572	122,937	6,635	0,551	0,444	0,712
09.12.2021 23	24,00	50,03	44,25	5,78	126,659	120,137	6,521	0,545	0,442	0,733
10.12.2021 23	24,00	51,40	45,18	6,22	128,473	121,805	6,668	0,548	0,443	0,800
11.12.2021 23	24,00	52,33	45,87	6,46	130,438	123,664	6,774	0,552	0,444	0,844
12.12.2021 23	24,00	52,02	45,71	6,31	131,396	124,599	6,797	0,554	0,445	0,830
13.12.2021 23	24,00	53,28	46,61	6,67	130,506	123,762	6,744	0,552	0,444	0,872
14.12.2021 23	24,00	51,35	45,23	6,12	130,775	124,046	6,729	0,553	0,444	0,801
15.12.2021 23	24,00	50,86	44,84	6,02	130,679	124,008	6,671	0,552	0,444	0,787
16.12.2021 23	24,00	50,67	44,77	5,90	131,351	124,585	6,766	0,554	0,444	0,777
17.12.2021 23	24,00	50,38	44,41	5,97	129,849	123,120	6,729	0,551	0,444	0,776
18.12.2021 23	24,00	54,81	47,54	7,27	129,930	123,139	6,791	0,552	0,445	0,944
19.12.2021 23	24,00	56,65	48,75	7,90	126,296	119,684	6,611	0,543	0,441	0,992
20.12.2021 23	23,92	52,66	45,92	6,74	127,424	120,368	7,056	0,548	0,443	0,866
21.12.2021 23	24,00	59,30	50,45	8,85	123,816	116,357	7,459	0,545	0,447	1,093
Среднее	**23,93**	**52,27**	**45,83**	**6,45**	**128,434**	**121,751**	**6,684**	**0,550**	**0,445**	**0,826**
Итого	**741,98**				**3981,466**	**3774,276**	**207,190**			**25,617**

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Wтс, Гкал
21.11.2021	56548,402	54810,277	451,552
21.12.2021	60529,868	58584,553	477,169

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /

ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru