

Отчет о потреблении тепловой энергии за период с 22.03.2022 по 15.04.2022

Потребитель: Жилой дом
Адрес: п. Тюменский, ул. Солнечная, д. 14

Тип прибора: ВКТ-7
Номер прибора: 36126

Дата	Теплосистема 1 - отопление										Теплота (Гкал) Q
	ВНР, ч	ВОС, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³	
22.03.2022 23	24,00	0,00	56,07	47,15	8,92	138,940	139,550	-0,610	6,00	5,00	1,236
23.03.2022 23	24,00	0,00	55,20	46,47	8,73	138,880	139,480	-0,600	6,00	5,00	1,211
24.03.2022 23	24,00	0,00	57,07	47,80	9,27	136,130	136,730	-0,600	6,00	5,00	1,264
25.03.2022 23	24,00	0,00	56,18	46,93	9,25	138,840	139,410	-0,570	6,00	5,00	1,288
26.03.2022 23	24,00	0,00	51,26	43,53	7,73	138,800	139,320	-0,520	6,00	5,00	1,072
27.03.2022 23	24,00	0,00	51,63	43,48	8,15	139,320	139,810	-0,490	6,00	5,00	1,137
28.03.2022 23	24,00	0,00	55,98	46,56	9,42	138,940	139,590	-0,650	6,00	5,00	1,308
29.03.2022 23	24,00	0,00	55,43	46,43	9,00	139,040	139,560	-0,520	6,00	5,00	1,253
30.03.2022 23	24,00	0,00	52,12	44,36	7,76	139,260	139,750	-0,490	6,00	5,00	1,081
31.03.2022 23	24,00	0,00	52,83	44,01	8,82	94,700	95,060	-0,360	6,00	5,00	0,837
01.04.2022 23	24,00	0,00	52,28	44,39	7,89	96,050	96,390	-0,340	6,00	5,00	0,759
02.04.2022 23	24,00	0,00	33,31	30,73	2,58	146,040	146,170	-0,130	6,00	5,00	0,378
03.04.2022 23	24,00	0,00	40,86	35,53	5,33	86,720	86,900	-0,180	6,00	5,00	0,463
04.04.2022 23	24,00	0,00	50,87	43,27	7,60	115,460	115,840	-0,380	6,00	5,00	0,876
05.04.2022 23	24,00	0,00	48,07	41,50	6,57	140,870	141,250	-0,380	6,00	5,00	0,926
06.04.2022 23	24,00	0,00	41,10	36,48	4,62	147,400	147,670	-0,270	6,00	5,00	0,679
07.04.2022 23	24,00	0,00	38,30	34,48	3,82	140,280	140,510	-0,230	6,00	5,00	0,537
08.04.2022 23	24,00	0,00	34,30	31,06	3,24	152,530	152,690	-0,160	6,00	5,00	0,497
09.04.2022 23	24,00	0,00	25,04	24,11	0,93	153,380	153,440	-0,060	6,00	5,00	0,149
10.04.2022 23	24,00	0,00	26,02	24,87	1,15	148,550	148,580	-0,030	6,00	5,00	0,176
11.04.2022 23	24,00	0,00	17,83	17,67	0,16	120,300	120,310	-0,010	6,00	5,00	0,028
12.04.2022 23	24,00	0,00	14,43	14,87	-0,44	51,620	51,620	0,000	6,00	5,00	-0,011
13.04.2022 23	24,00	0,00	12,30	12,16	0,14	73,300	73,300	0,000	6,00	5,00	0,011
14.04.2022 23	24,00	0,00	10,92	11,47	-0,55	166,220	166,220	0,000	6,00	5,00	-0,075
15.04.2022 23	24,00	0,00	11,16	11,49	-0,33	122,530	122,530	0,000	6,00	5,00	-0,024
Среднее	24,00	0,00	40,02	34,83	5,19	128,164	128,467	-0,303	6,00	5,00	0,682
Итого	600,00	0,00				3204,100	3211,680	-7,580			17,056

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
е-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru