

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 01/11/22г.-21/11/22г.

Абонент: п. Тюменский, ул. Солнечная, д. 14

Адрес: _____

Тип расходомера: _____

Заводской номер 00036126

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

3 ФТ=0 ТЗ=0

КС=0хF165 ПО 2.6

Дата	t1	t2	dt	M1	M2	Mг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	т	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01/11/22	13,79	13,44	0,35	0,00	0,00	0,00	6,00	5,00	0,000	24	0	*
02/11/22	13,41	13,31	0,10	0,00	0,00	0,00	6,00	5,00	0,000	24	0	*
03/11/22	14,82	14,79	0,03	0,00	0,00	0,00	6,00	5,00	0,000	24	0	*
04/11/22	14,68	14,57	0,11	0,00	0,00	0,00	6,00	5,00	0,000	24	0	*
05/11/22	14,02	13,83	0,19	0,00	0,00	0,00	6,00	5,00	0,000	24	0	*
06/11/22	13,81	13,87	-0,06	0,00	0,00	0,00	6,00	5,00	0,000	24	0	*
07/11/22	19,82	17,52	2,30	50,37	50,37	0,00	6,00	5,00	0,000	24	0	
08/11/22	33,56	25,95	7,61	86,54	86,54	0,00	6,00	5,00	0,037	24	0	
09/11/22	33,03	26,33	6,70	89,54	89,54	0,00	6,00	5,00	0,056	24	0	
10/11/22	51,11	41,76	9,35	139,36	139,36	0,00	6,00	5,00	0,985	24	0	
11/11/22	53,15	43,68	9,47	137,94	137,94	0,00	6,00	5,00	1,025	24	0	
12/11/22	52,46	43,36	9,10	140,80	140,80	0,00	6,00	5,00	1,000	24	0	
13/11/22	49,04	40,82	8,22	142,22	142,22	0,00	6,00	5,00	1,169	24	0	
14/11/22	49,92	41,36	8,56	138,83	138,83	0,00	6,00	5,00	1,188	24	0	
15/11/22	57,31	46,36	10,95	139,27	139,27	0,00	6,00	5,00	1,356	24	0	
16/11/22	54,26	43,97	10,29	136,00	136,00	0,00	6,00	5,00	1,399	24	0	
17/11/22	50,14	42,18	7,96	137,19	137,19	0,00	6,00	5,00	0,963	24	0	
18/11/22	53,15	44,34	8,81	141,17	141,17	0,00	6,00	5,00	0,974	24	0	
19/11/22	52,55	44,18	8,37	140,10	140,10	0,00	6,00	5,00	0,836	24	0	
20/11/22	53,17	45,09	8,08	139,97	139,97	0,00	6,00	5,00	0,998	24	0	
21/11/22	52,51	44,42	8,09	137,63	137,63	0,00	6,00	5,00	0,984	24	0	
Итого:				1896,90	1896,90	0,00			12,971	504	0	
Средние:	38,08	32,15	5,93				6,00	5,00				

Итоговые параметры на 21/11/22г.

Дата	M1	M2	Qo	ВНР	ВОС
	т	т	Гкал	ч	ч
01/11/22	49349,25	49554,87	413,790	22178	0
21/11/22	51246,15	51451,77	426,761	22682	0

Период нормальной работы 504ч

Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч

Время работы прибора после сброса 22682ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж.организации