

Отчет о потреблении тепловой энергии за период с 23.02.2022 по 22.03.2022

Потребитель: Жилой дом
Адрес: п. Сосновый, дом 1

Тип прибора: БКТ-7
Номер прибора: 212180

Дата	Теплосистема 2 - ГВС									Итого по ТС2	
	ВР, ч	t3, °C	t4, °C	dt, °C	V3, м³	V4, м³	Vгвс, м³	P3, кг/м³	P4, кг/м³	Vгвс, м³	W, Гкал
23.02.2022	24,00	55,94	40,50	15,44	20,852	16,700	4,152	4,000	3,500	4,152	0,449
24.02.2022	24,00	54,14	40,28	13,86	21,581	17,270	4,311	4,000	3,500	4,311	0,430
25.02.2022	24,00	55,84	41,55	14,29	21,971	17,870	4,101	4,000	3,500	4,101	0,443
26.02.2022	24,00	54,96	40,40	14,56	20,401	16,610	3,791	4,000	3,500	3,791	0,412
27.02.2022	24,00	54,62	39,75	14,87	19,812	15,590	4,222	4,000	3,500	4,222	0,420
28.02.2022	24,00	52,33	42,41	9,92	23,411	19,590	3,821	4,000	3,500	3,821	0,356
01.03.2022	24,00	54,32	41,60	12,72	24,452	20,190	4,262	4,000	3,500	4,262	0,446
02.03.2022	24,00	54,81	41,70	13,11	24,680	19,960	4,720	4,000	3,500	4,720	0,473
03.03.2022	24,00	55,22	40,77	14,45	23,301	19,500	3,801	4,000	3,500	3,801	0,454
04.03.2022	24,00	54,81	40,85	13,96	23,304	18,800	4,504	4,000	3,500	4,504	0,464
05.03.2022	24,00	54,84	39,05	15,79	14,249	9,930	4,319	4,000	3,500	4,319	0,350
06.03.2022	24,00	54,51	40,81	13,70	23,442	18,950	4,492	4,000	3,500	4,492	0,460
07.03.2022	24,00	53,14	39,65	13,49	21,700	17,940	3,760	4,000	3,500	3,760	0,404
08.03.2022	24,00	54,80	39,79	15,01	21,190	16,860	4,330	4,000	3,500	4,330	0,447
09.03.2022	24,00	57,27	41,81	15,46	22,703	18,930	3,773	4,000	3,500	3,773	0,471
10.03.2022	24,00	54,63	42,53	12,10	29,161	24,340	4,821	4,000	3,500	4,821	0,510
11.03.2022	24,00	54,14	42,25	11,89	27,982	23,520	4,462	4,000	3,500	4,462	0,477
12.03.2022	24,00	55,73	41,47	14,26	24,638	20,170	4,468	4,000	3,500	4,468	0,492
13.03.2022	24,00	58,57	43,75	14,82	26,304	21,940	4,364	4,000	3,500	4,364	0,537
14.03.2022	24,00	53,70	40,71	12,99	24,763	20,630	4,133	4,000	3,500	4,133	0,449
15.03.2022	24,00	52,76	41,19	11,57	27,047	23,220	3,827	4,000	3,500	3,827	0,432
16.03.2022	24,00	54,45	43,66	10,79	34,387	30,300	4,087	4,000	3,500	4,087	0,509
17.03.2022	24,00	55,26	43,96	11,30	34,699	29,790	4,909	4,000	3,500	4,909	0,559
18.03.2022	24,00	55,15	44,03	11,12	34,213	30,060	4,153	4,000	3,500	4,153	0,522
19.03.2022	24,00	54,71	43,86	10,85	36,225	31,330	4,895	4,000	3,500	4,895	0,559
20.03.2022	24,00	54,54	43,32	11,22	32,081	28,610	3,471	4,000	3,500	3,471	0,476
21.03.2022	24,00	54,60	40,12	14,48	22,411	19,150	3,261	4,000	3,500	3,261	0,423
22.03.2022	24,00	55,03	40,30	14,73	22,700	18,400	4,300	4,000	3,500	4,300	0,465
Среднее	24,00	54,82	41,50	13,31	25,131	20,934	4,197	4,000	3,500	4,197	0,460
Итого	672,00				703,660	586,150	117,510			117,510	12,886

Механические показания: V1=_____V2=_____

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru