

Отчет о потреблении тепловой энергии за период с 23.03.2022 по 22.04.2022

Потребитель: Жилой дом
Адрес: п. Сосновый, дом 1

Тип прибора: БКТ-7
Номер прибора: 212180

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Q
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Мтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³	
23.03.2022 23	24,00	45,66	41,89	3,77	487,440	487,440	0,000	6,00	5,50	1,840
24.03.2022 23	24,00	46,00	42,21	3,79	487,870	487,870	0,000	6,00	5,50	1,848
25.03.2022 23	24,00	46,49	42,66	3,83	486,420	486,420	0,000	6,00	5,50	1,864
26.03.2022 23	24,00	46,46	42,46	4,00	487,670	487,670	0,000	6,00	5,50	1,948
27.03.2022 23	24,00	47,44	43,35	4,09	487,480	487,480	0,000	6,00	5,50	1,993
28.03.2022 23	24,00	46,29	42,37	3,92	487,470	487,470	0,000	6,00	5,50	1,915
29.03.2022 23	24,00	44,93	41,21	3,72	487,170	487,170	0,000	6,00	5,50	1,811
30.03.2022 23	24,00	42,84	39,70	3,14	487,030	487,030	0,000	6,00	5,50	1,533
31.03.2022 23	24,00	42,85	39,73	3,12	486,940	486,940	0,000	6,00	5,50	1,521
01.04.2022 23	24,00	42,40	39,49	2,91	486,960	486,960	0,000	6,00	5,50	1,417
02.04.2022 23	24,00	41,16	38,50	2,66	486,610	486,610	0,000	6,00	5,50	1,292
03.04.2022 23	24,00	39,90	37,53	2,37	486,550	486,550	0,000	6,00	5,50	1,155
04.04.2022 23	24,00	42,74	39,69	3,05	482,740	482,740	0,000	6,00	5,50	1,471
05.04.2022 23	24,00	43,75	40,51	3,24	477,860	477,860	0,000	6,00	5,50	1,537
06.04.2022 23	24,00	42,78	39,73	3,05	485,830	485,830	0,000	6,00	5,50	1,484
07.04.2022 23	24,00	42,11	39,30	2,81	485,760	485,760	0,000	6,00	5,50	1,362
08.04.2022 23	24,00	43,25	40,20	3,05	485,480	485,480	0,000	6,00	5,50	1,485
09.04.2022 23	24,00	42,82	39,83	2,99	485,420	485,420	0,000	6,00	5,50	1,452
10.04.2022 23	24,00	41,63	38,99	2,64	485,260	485,260	0,000	6,00	5,50	1,280
11.04.2022 23	24,00	41,10	38,61	2,49	485,040	485,040	0,000	6,00	5,50	1,204
12.04.2022 23	24,00	32,74	25,12	7,62	4,310	4,310	0,000	6,00	5,50	0,005
13.04.2022 23	24,00	23,20	21,14	2,06	0,000	0,000	0,000	6,00	5,50	0,000
14.04.2022 23	24,00	20,48	17,37	3,11	0,000	0,000	0,000	6,00	5,50	0,000
15.04.2022 23	24,00	21,52	16,66	4,86	0,000	0,000	0,000	6,00	5,50	0,000
16.04.2022 23	24,00	23,36	18,74	4,62	0,020	0,020	0,000	6,00	5,50	0,000
17.04.2022 23	24,00	22,79	20,48	2,31	0,180	0,180	0,000	6,00	5,50	0,000
18.04.2022 23	24,00	23,73	22,03	1,70	0,030	0,030	0,000	6,00	5,50	0,000
19.04.2022 23	24,00	23,81	21,70	2,11	0,020	0,020	0,000	6,00	5,50	0,000
20.04.2022 23	24,00	21,25	21,64	-0,39	0,240	0,240	0,000	6,00	5,50	0,000
21.04.2022 23	24,00	22,36	21,16	1,20	0,090	0,090	0,000	6,00	5,50	0,000
22.04.2022 23	24,00	22,37	21,04	1,33	0,000	0,000	0,000	6,00	5,50	0,000
Среднее	24,00	36,46	33,39	3,07	313,674	313,674	0,000	6,00	5,50	1,013
Итого	744,00				9723,890	9723,890	0,000			31,417

Механические показания: V1=_____ V2=_____

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru