

Отчет о потреблении тепловой энергии за период с 23.02.2022 по 22.03.2022

Потребитель: Жилой дом
Адрес: п. Сосновый, дом 2

Тип прибора: БКТ-7
Номер прибора: 202114

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Q
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Мтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³	
23.02.2022 23	24,00	41,90	38,16	3,74	383,460	383,460	0,000	6,00	5,50	1,435
24.02.2022 23	24,00	40,98	37,60	3,38	383,040	383,040	0,000	6,00	5,50	1,299
25.02.2022 23	24,00	40,72	37,36	3,36	382,720	382,720	0,000	6,00	5,50	1,287
26.02.2022 23	24,00	41,74	38,19	3,55	318,870	318,870	0,000	6,00	5,50	1,157
27.02.2022 23	24,00	43,67	41,55	2,12	353,760	353,760	0,000	6,00	5,50	1,517
28.02.2022 23	24,00	44,32	40,07	4,25	382,340	382,340	0,000	6,00	5,50	1,625
01.03.2022 23	24,00	43,83	39,58	4,25	381,930	381,930	0,000	6,00	5,50	1,624
02.03.2022 23	24,00	43,67	39,37	4,30	382,300	382,300	0,000	6,00	5,50	1,643
03.03.2022 23	24,00	44,04	39,75	4,29	381,390	381,390	0,000	6,00	5,50	1,639
04.03.2022 23	24,00	45,16	40,59	4,57	401,900	401,900	0,000	6,00	5,50	1,838
05.03.2022 23	24,00	46,93	42,08	4,85	404,320	404,320	0,000	6,00	5,50	1,961
06.03.2022 23	24,00	43,49	39,30	4,19	404,180	404,180	0,000	6,00	5,50	1,695
07.03.2022 23	24,00	44,32	39,89	4,43	404,220	404,220	0,000	6,00	5,50	1,792
08.03.2022 23	24,00	46,33	41,49	4,84	404,210	404,210	0,000	6,00	5,50	1,961
09.03.2022 23	24,00	45,83	41,11	4,72	404,050	404,050	0,000	6,00	5,50	1,904
10.03.2022 23	24,00	46,25	41,34	4,91	403,740	403,740	0,000	6,00	5,50	1,985
11.03.2022 23	24,00	46,81	41,69	5,12	403,440	403,440	0,000	6,00	5,50	2,064
12.03.2022 23	24,00	47,33	42,07	5,26	403,430	403,430	0,000	6,00	5,50	2,121
13.03.2022 23	24,00	46,15	41,19	4,96	403,110	403,110	0,000	6,00	5,50	1,999
14.03.2022 23	24,00	44,81	40,09	4,72	402,220	402,220	0,000	6,00	5,50	1,896
15.03.2022 23	24,00	46,61	41,50	5,11	403,210	403,210	0,000	6,00	5,50	2,062
16.03.2022 23	24,00	48,49	42,45	6,04	399,250	399,250	0,000	6,00	5,50	2,211
17.03.2022 23	24,00	49,33	43,60	5,73	398,140	398,140	0,000	6,00	5,50	2,326
18.03.2022 23	24,00	50,40	44,39	6,01	398,220	398,220	0,000	6,00	5,50	2,399
19.03.2022 23	24,00	48,97	43,23	5,74	398,070	398,070	0,000	6,00	5,50	2,290
20.03.2022 23	24,00	48,17	42,70	5,47	397,860	397,860	0,000	6,00	5,50	2,171
21.03.2022 23	24,00	48,77	43,20	5,57	397,720	397,720	0,000	6,00	5,50	2,204
22.03.2022 23	24,00	45,44	40,88	4,56	397,820	397,820	0,000	6,00	5,50	1,810
Среднее	24,00	45,52	40,87	4,64	392,104	392,104	0,000	6,00	5,50	1,854
Итого	672,00				10978,920	10978,920	0,000			51,915

Механические показания: V1=_____ V2=_____

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru