

Отчет о потреблении тепловой энергии за период с 23.03.2022 по 22.04.2022

Потребитель: Жилой дом
Адрес: п. Сосновый, дом 2

Тип прибора: БКТ-7
Номер прибора: 202114

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Q
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³	
23.03.2022 23	24,00	45,90	41,21	4,69	397,170	397,170	0,000	6,00	5,50	1,853
24.03.2022 23	24,00	46,31	40,95	5,36	398,360	398,360	0,000	6,00	5,50	1,880
25.03.2022 23	24,00	46,84	41,94	4,90	397,860	397,860	0,000	6,00	5,50	1,951
26.03.2022 23	24,00	46,70	41,77	4,93	399,060	399,060	0,000	6,00	5,50	1,970
27.03.2022 23	24,00	47,76	42,60	5,16	398,930	398,930	0,000	6,00	5,50	2,060
28.03.2022 23	24,00	46,58	41,63	4,95	399,030	399,030	0,000	6,00	5,50	1,973
29.03.2022 23	24,00	45,26	40,60	4,66	398,720	398,720	0,000	6,00	5,50	1,857
30.03.2022 23	24,00	43,12	39,13	3,99	398,550	398,550	0,000	6,00	5,50	1,589
31.03.2022 23	24,00	43,12	39,17	3,95	398,410	398,410	0,000	6,00	5,50	1,573
01.04.2022 23	24,00	42,68	39,06	3,62	398,340	398,340	0,000	6,00	5,50	1,442
02.04.2022 23	24,00	41,42	38,07	3,35	398,080	398,080	0,000	6,00	5,50	1,337
03.04.2022 23	24,00	40,18	37,12	3,06	398,110	398,110	0,000	6,00	5,50	1,221
04.04.2022 23	24,00	42,96	39,15	3,81	394,490	394,490	0,000	6,00	5,50	1,515
05.04.2022 23	24,00	44,06	39,84	4,22	389,950	389,950	0,000	6,00	5,50	1,603
06.04.2022 23	24,00	43,01	39,16	3,85	396,370	396,370	0,000	6,00	5,50	1,516
07.04.2022 23	24,00	42,41	38,82	3,59	396,330	396,330	0,000	6,00	5,50	1,413
08.04.2022 23	24,00	43,53	39,69	3,84	396,050	396,050	0,000	6,00	5,50	1,532
09.04.2022 23	24,00	43,08	39,26	3,82	396,030	396,030	0,000	6,00	5,50	1,515
10.04.2022 23	24,00	44,61	38,57	6,04	142,410	142,410	0,000	6,00	5,50	0,574
11.04.2022 23	24,00	40,97	38,12	2,85	49,590	49,590	0,000	6,00	5,50	0,154
12.04.2022 23	24,00	37,73	26,21	11,52	0,790	0,790	0,000	6,00	5,50	0,007
13.04.2022 23	24,00	22,87	20,27	2,60	0,000	0,000	0,000	6,00	5,50	0,000
14.04.2022 23	24,00	22,58	21,05	1,53	0,020	0,020	0,000	6,00	5,50	0,000
15.04.2022 23	24,00	21,66	20,30	1,36	0,100	0,100	0,000	6,00	5,50	0,000
16.04.2022 23	24,00	21,55	20,11	1,44	0,350	0,350	0,000	6,00	5,50	0,000
17.04.2022 23	24,00	21,71	20,08	1,63	0,260	0,260	0,000	6,00	5,50	0,000
18.04.2022 23	24,00	23,37	20,95	2,42	0,000	0,000	0,000	6,00	5,50	0,000
19.04.2022 23	24,00	22,99	21,18	1,81	0,000	0,000	0,000	6,00	5,50	0,000
20.04.2022 23	24,00	21,50	19,79	1,71	0,000	0,000	0,000	6,00	5,50	0,000
21.04.2022 23	24,00	20,05	18,39	1,66	0,000	0,000	0,000	6,00	5,50	0,000
22.04.2022 23	24,00	20,69	18,91	1,78	0,000	0,000	0,000	6,00	5,50	0,000
Среднее	24,00	36,68	33,00	3,68	236,883	236,883	0,000	6,00	5,50	0,985
Итого	744,00				7343,360	7343,360	0,000			30,535

Механические показания: V1=_____ V2=_____

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru