

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 21.01.2022 по 19.02.2022

Потребитель: Жилой дом

Тип прибора: ТСРВ-033 (-034)

Адрес: с. Ольгинка, ул. Черноморская, д. 1А

Номер прибора: 800591

Дата	ВР, ч	Подающий трубопровод		Обратный трубопровод		dt, °C	Мтс, т	Теплота (Гкал) Q
		t1, °C	M1, т	t2, °C	M2, т			
21.01.2022	24,00	54,13	0,000	43,17	0,070	10,96	-0,070	0,001
22.01.2022	24,00	54,65	0,000	45,09	0,000	9,56	0,000	0,000
23.01.2022	24,00	56,74	0,000	46,63	0,000	10,11	0,000	0,000
24.01.2022	24,00	55,56	0,000	45,65	0,267	9,91	-0,267	0,003
25.01.2022	24,00	55,40	0,000	46,10	0,020	9,30	-0,020	0,000
26.01.2022	24,00	57,00	0,000	46,70	0,000	10,30	0,000	0,000
27.01.2022	24,00	57,30	0,000	46,41	0,079	10,89	-0,079	0,001
28.01.2022	24,00	56,70	0,000	46,75	75,050	9,95	-75,050	0,801
29.01.2022	24,00	54,66	0,000	43,90	242,150	10,76	-242,150	2,361
30.01.2022	24,00	54,70	0,000	42,22	235,771	12,48	-235,771	2,627
31.01.2022	24,00	56,75	0,000	46,55	240,335	10,20	-240,335	2,412
01.02.2022	24,00	54,92	0,000	45,77	278,719	9,15	-278,719	2,562
02.02.2022	24,00	53,52	0,000	44,72	275,109	8,80	-275,109	2,421
03.02.2022	24,00	50,11	0,000	42,65	215,829	7,46	-215,829	1,643
04.02.2022	24,00	53,45	0,000	44,71	209,185	8,74	-209,185	1,828
05.02.2022	24,00	55,32	0,000	45,16	207,093	10,16	-207,093	2,104
06.02.2022	24,00	56,37	0,000	46,65	255,450	9,72	-255,450	2,483
07.02.2022	24,00	52,36	0,000	44,89	216,600	7,47	-216,600	1,618
08.02.2022	24,00	51,30	0,000	44,03	211,071	7,27	-211,071	1,534
09.02.2022	24,00	55,26	0,000	45,79	211,513	9,47	-211,513	2,003
10.02.2022	24,00	57,13	0,000	45,61	213,536	11,52	-213,536	2,460
11.02.2022	24,00	52,54	0,000	43,15	237,297	9,39	-237,297	2,228
12.02.2022	24,00	51,91	0,000	44,25	218,952	7,66	-218,952	1,677
13.02.2022	24,00	52,94	0,000	42,20	247,287	10,74	-247,287	2,656
14.02.2022	24,00	57,13	0,000	45,86	222,049	11,27	-222,049	2,502
15.02.2022	24,00	56,36	0,000	42,09	216,664	14,27	-216,664	2,889
16.02.2022	24,00	57,45	0,000	45,94	211,367	11,51	-211,367	2,333
17.02.2022	24,00	56,12	0,000	44,48	210,219	11,64	-210,219	2,407
18.02.2022	24,00	56,84	0,000	47,43	196,522	9,41	-196,522	1,773
19.02.2022	24,00	58,32	0,000	47,43	223,561	10,89	-223,561	1,864
Среднее	24,00	55,10	0,000	45,07	169,059	10,03	-169,059	1,640
Итого	720,00		0,000		5071,765		-5071,765	49,193

Показания счетчиков:

Расчет выполнен по обратному трубопроводу

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, Гкал
21.01.2022	0,029	48220,599	429,032
19.02.2022	0,029	53292,364	478,225

Механические показания: V1=_____ V2=_____

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljet.ru