

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 20.02.2022 по 21.03.2022

Потребитель: Жилой дом

Тип прибора: ТСРВ-033 (-034)

Адрес: с. Ольгинка, ул. Черноморская, д. 1А

Номер прибора: 800591

Дата	ВР, ч	Подающий трубопровод		Обратный трубопровод		dt, °C	Мтс, т	Теплота (Гкал) Q
		t1, °C	M1, т	t2, °C	M2, т			
20.02.2022	24,00	52,99	0,000	44,25	28,354	8,74	-28,354	0,277
21.02.2022	24,00	55,37	0,000	46,79	56,231	8,58	-56,231	0,638
22.02.2022	24,00	53,22	0,000	46,16	75,747	7,06	-75,747	0,800
23.02.2022	24,00	49,85	0,000	41,91	1,874	7,94	-1,874	0,016
24.02.2022	24,00	48,97	0,000	38,13	8,720	10,84	-8,720	0,055
25.02.2022	24,00	49,35	0,000	44,65	24,981	4,70	-24,981	0,260
26.02.2022	24,00	53,78	0,000	45,67	129,863	8,11	-129,863	1,288
27.02.2022	24,00	50,59	0,000	43,27	22,517	7,32	-22,517	0,199
28.02.2022	24,00	52,44	0,000	46,32	69,942	6,12	-69,942	0,767
01.03.2022	24,00	51,20	0,000	43,57	20,929	7,63	-20,929	0,192
02.03.2022	24,00	50,64	0,000	42,36	36,170	8,28	-36,170	0,327
03.03.2022	24,00	55,42	0,000	48,04	90,600	7,38	-90,600	1,122
04.03.2022	24,00	56,33	0,000	48,07	92,250	8,26	-92,250	1,099
05.03.2022	24,00	52,76	0,000	42,92	13,055	9,84	-13,055	0,123
06.03.2022	24,00	55,98	0,000	46,95	9,559	9,03	-9,559	0,116
07.03.2022	24,00	60,23	0,000	48,17	43,804	12,06	-43,804	0,527
08.03.2022	24,00	56,24	0,000	46,31	58,984	9,93	-58,984	0,669
09.03.2022	24,00	52,99	0,000	42,92	58,226	10,07	-58,226	0,591
10.03.2022	24,00	53,39	0,000	43,92	155,137	9,47	-155,137	1,784
11.03.2022	24,00	60,25	0,000	48,75	154,705	11,50	-154,705	1,963
12.03.2022	24,00	55,69	0,000	45,08	101,274	10,61	-101,274	1,088
13.03.2022	24,00	56,34	0,000	43,34	5,798	13,00	-5,798	0,057
14.03.2022	24,00	56,11	0,000	46,49	17,974	9,62	-17,974	0,208
15.03.2022	24,00	57,81	0,000	43,95	9,313	13,86	-9,313	0,106
16.03.2022	24,00	55,22	0,000	43,39	22,616	11,83	-22,616	0,242
17.03.2022	24,00	58,49	0,000	46,69	0,505	11,80	-0,505	0,006
18.03.2022	24,00	54,51	0,000	41,11	72,022	13,40	-72,022	0,814
19.03.2022	24,00	54,69	0,000	42,50	115,291	12,19	-115,291	1,156
20.03.2022	24,00	54,27	0,000	43,35	14,906	10,92	-14,906	0,149
21.03.2022	24,00	51,19	0,000	41,94	23,572	9,25	-23,572	0,219
Среднее	24,00	54,21	0,000	44,57	51,164	9,64	-51,164	0,562
Итого	720,00		0,000		1534,919		-1534,919	16,859

Показания счетчиков:

Расчет выполнен по обратному трубопроводу

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, Гкал
20.02.2022	0,029	50707,364	453,205
21.03.2022	0,029	52242,283	470,064

Механические показания: V1=_____ V2=_____

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljet.ru