

Отчет о потреблении теплоносителя за период с 24.12.2021 по 23.01.2022

Потребитель: Жилой дом

Тип прибора: ТСРВ-042

Адрес: пгт. Новомихайловский, 2 мкр., дом 13

Номер прибора: 1602108

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Q
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Мтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³	
24.12.2021 23	24,00	56,69	43,13	13,56	142,656	142,656	0,000	0,326	0,300	1,931
25.12.2021 23	22,88	56,46	43,52	12,94	143,006	143,006	0,000	0,324	0,297	1,846
26.12.2021 23	24,00	54,65	42,74	11,91	148,664	148,664	0,000	0,327	0,299	1,768
27.12.2021 23	24,00	55,47	43,38	12,09	146,531	146,531	0,000	0,328	0,300	1,770
28.12.2021 23	24,00	52,87	42,29	10,58	149,950	149,950	0,000	0,329	0,300	1,583
29.12.2021 23	23,67	50,13	40,50	9,63	148,904	148,908	-0,004	0,328	0,299	1,435
30.12.2021 23	23,38	54,55	43,72	10,83	159,855	159,855	0,000	0,329	0,299	1,713
31.12.2021 23	24,00	53,71	43,20	10,51	166,072	166,072	0,000	0,322	0,292	1,734
01.01.2022 23	24,00	54,42	43,60	10,82	162,641	162,641	0,000	0,346	0,316	1,758
02.01.2022 23	24,00	54,70	43,75	10,95	161,461	161,461	0,000	0,341	0,311	1,766
03.01.2022 23	24,00	56,47	44,54	11,93	159,852	159,852	0,000	0,327	0,298	1,905
04.01.2022 23	24,00	56,07	44,40	11,67	160,391	160,391	0,000	0,323	0,294	1,869
05.01.2022 23	24,00	51,70	41,90	9,80	160,819	160,850	-0,031	0,328	0,299	1,573
06.01.2022 23	24,00	48,52	39,87	8,65	160,009	160,009	0,000	0,325	0,296	1,383
07.01.2022 23	24,00	49,50	40,36	9,14	156,658	156,658	0,000	0,332	0,301	1,429
08.01.2022 23	24,00	54,16	43,43	10,73	163,037	163,037	0,000	0,337	0,307	1,745
09.01.2022 23	24,00	51,62	42,20	9,42	168,442	168,442	0,000	0,336	0,305	1,574
10.01.2022 23	24,00	48,73	40,56	8,17	170,959	170,959	0,000	0,333	0,301	1,394
11.01.2022 23	24,00	49,09	40,66	8,43	166,072	166,072	0,000	0,333	0,303	1,398
12.01.2022 23	23,48	53,47	43,02	10,45	159,096	159,096	0,000	0,330	0,301	1,658
13.01.2022 23	24,00	54,13	42,44	11,69	147,498	147,503	-0,005	0,334	0,307	1,742
14.01.2022 23	24,00	55,21	42,33	12,88	139,004	139,013	-0,009	0,342	0,315	1,788
15.01.2022 23	24,00	56,00	42,88	13,12	138,916	138,920	-0,004	0,341	0,315	1,821
16.01.2022 23	24,00	56,83	43,30	13,53	138,707	138,712	-0,004	0,341	0,315	1,874
17.01.2022 23	24,00	56,41	42,91	13,50	137,378	137,378	0,000	0,341	0,315	1,853
18.01.2022 23	24,00	54,64	40,95	13,69	124,006	124,072	-0,066	0,331	0,309	1,672
19.01.2022 23	21,68	58,21	43,28	14,93	118,529	118,554	-0,025	0,326	0,303	1,740
20.01.2022 23	24,00	57,64	43,49	14,15	137,185	137,208	-0,024	0,328	0,305	1,938
21.01.2022 23	24,00	56,39	41,83	14,56	124,581	124,614	-0,033	0,326	0,303	1,803
22.01.2022 23	21,10	55,98	42,47	13,51	118,704	118,704	0,000	0,331	0,306	1,603
23.01.2022 23	24,00	51,55	39,76	11,79	130,646	130,656	-0,010	0,330	0,307	1,585
Среднее	23,75	54,06	42,46	11,60	148,717	148,724	-0,007	0,331	0,304	1,698
Итого	736,20				4610,229	4610,445	-0,215			52,652

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Wтс, Гкал
24.12.2021	45367,089	40932,180	406,434
23.01.2022	49977,318	45542,624	459,086

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljet.ru