

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 22.11.2021 по 21.12.2021

Потребитель: Жилой дом

Тип прибора: ТСРВ-033 (-034)

Адрес: г. Туапсе, ул. Богдана Хмельницкого, д. 103

Номер прибора: 801217

Дата	ВР, ч	Подающий трубопровод		Обратный трубопровод		dt, °C	Мтс, т	Теплота (Гкал) Q
		t1, °C	M1, т	t2, °C	M2, т			
22.11.2021	24,00	54,63	0,000	44,03	131,672	10,60	-131,672	1,376
23.11.2021	24,00	49,22	0,000	40,57	133,017	8,65	-133,017	1,124
24.11.2021	24,00	57,43	0,000	45,29	128,934	12,14	-128,934	1,562
25.11.2021	24,00	61,14	0,000	47,13	127,218	14,01	-127,218	1,791
26.11.2021	24,00	36,23	0,000	32,86	111,745	3,37	-111,745	0,589
27.11.2021	24,00	51,07	0,000	42,97	118,613	8,10	-118,613	1,490
28.11.2021	24,00	58,12	0,000	46,76	146,923	11,36	-146,923	1,633
29.11.2021	24,00	45,65	0,000	39,16	154,471	6,49	-154,471	0,947
30.11.2021	24,00	49,81	0,000	41,80	153,119	8,01	-153,119	1,201
01.12.2021	24,00	56,81	0,000	46,48	151,939	10,33	-151,939	1,572
02.12.2021	24,00	61,70	0,000	49,37	148,284	12,33	-148,284	1,842
03.12.2021	24,00	60,06	0,000	48,72	152,184	11,34	-152,184	1,712
04.12.2021	24,00	53,04	0,000	44,48	157,546	8,56	-157,546	1,341
05.12.2021	24,00	40,50	0,169	42,63	156,529	-2,13	-156,360	1,227
06.12.2021	24,00	52,92	0,000	44,40	156,549	8,52	-156,549	1,351
07.12.2021	24,00	55,44	0,000	46,22	163,229	9,22	-163,229	1,493
08.12.2021	24,00	50,60	0,000	43,19	162,850	7,41	-162,850	1,202
09.12.2021	24,00	54,74	0,000	45,77	163,609	8,97	-163,609	1,467
10.12.2021	24,00	61,17	0,000	49,96	162,772	11,21	-162,772	1,815
11.12.2021	24,00	63,19	0,000	51,49	165,887	11,70	-165,887	1,940
12.12.2021	24,00	58,88	0,000	48,56	167,275	10,32	-167,275	1,727
13.12.2021	24,00	56,80	0,000	46,85	161,148	9,95	-161,148	1,602
14.12.2021	24,00	56,52	0,000	46,27	155,834	10,25	-155,834	1,596
15.12.2021	24,00	64,60	0,000	51,77	155,635	12,83	-155,635	2,002
16.12.2021	24,00	55,90	62,004	48,28	146,619	7,62	-84,615	1,708
17.12.2021	24,00	55,67	137,977	44,93	137,977	10,74	0,000	1,481
18.12.2021	24,00	56,47	137,808	45,21	137,505	11,26	0,303	1,547
19.12.2021	24,00	63,36	132,453	48,67	131,768	14,69	0,685	1,934
20.12.2021	24,00	61,51	129,205	47,58	128,515	13,93	0,690	1,788
21.12.2021	24,00	64,94	128,436	49,28	127,928	15,66	0,508	2,002
Среднее	24,00	55,60	24,268	45,69	146,576	9,91	-122,308	1,535
Итого	720,00		728,052		4397,294		-3669,242	46,062

Показания счетчиков:

Расчет выполнен по обратному трубопроводу

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, Гкал
22.11.2021	238,715	25628,041	306,771
21.12.2021	966,767	30025,335	352,833

Механические показания: V1=_____ V2=_____

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljet.ru