

Отчет о потреблении теплоносителя за период с 24.12.2021 по 23.01.2022

Потребитель: Жилой дом

Тип прибора: ТСРВ-042

Адрес: пгт. Новомихайловский, пер. Школьный, д. 9А

Номер прибора: 1800552

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Q
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Мтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³	
24.12.2021 23	24,00	55,98	42,79	13,19	139,810	141,106	-1,296	0,248	0,550	1,832
25.12.2021 23	24,00	55,82	42,63	13,19	138,836	140,136	-1,300	0,245	0,550	1,818
26.12.2021 23	24,00	53,86	41,83	12,03	139,758	140,955	-1,197	0,247	0,550	1,669
27.12.2021 23	24,00	54,80	42,90	11,90	143,934	145,266	-1,332	0,251	0,550	1,700
28.12.2021 23	24,00	52,02	41,81	10,21	150,542	151,841	-1,299	0,254	0,550	1,523
29.12.2021 23	24,00	49,60	40,27	9,33	152,483	153,910	-1,426	0,253	0,550	1,411
30.12.2021 23	24,00	53,76	43,07	10,69	154,756	156,018	-1,263	0,255	0,550	1,639
31.12.2021 23	24,00	52,98	42,52	10,46	154,617	155,869	-1,252	0,243	0,550	1,600
01.01.2022 23	24,00	53,76	43,08	10,68	154,067	155,624	-1,557	0,280	0,550	1,633
02.01.2022 23	24,00	54,02	43,13	10,89	152,174	153,808	-1,635	0,270	0,550	1,644
03.01.2022 23	24,00	55,74	43,77	11,97	149,484	150,900	-1,416	0,249	0,550	1,777
04.01.2022 23	24,00	55,25	43,60	11,65	151,590	153,232	-1,642	0,244	0,550	1,753
05.01.2022 23	24,00	50,76	41,00	9,76	152,301	153,915	-1,614	0,252	0,550	1,475
06.01.2022 23	24,00	47,85	39,03	8,82	150,631	152,310	-1,679	0,248	0,550	1,317
07.01.2022 23	24,00	49,01	40,05	8,96	155,688	157,616	-1,928	0,256	0,550	1,382
08.01.2022 23	24,00	53,42	42,91	10,51	155,766	157,640	-1,874	0,267	0,550	1,624
09.01.2022 23	24,00	50,68	41,48	9,20	159,625	161,588	-1,964	0,265	0,550	1,450
10.01.2022 23	24,00	48,04	39,93	8,11	161,300	163,260	-1,960	0,260	0,550	1,296
11.01.2022 23	24,00	48,47	40,15	8,32	158,797	160,649	-1,852	0,261	0,550	1,308
12.01.2022 23	24,00	53,01	42,65	10,36	154,222	155,863	-1,641	0,256	0,550	1,582
13.01.2022 23	24,00	53,70	41,88	11,82	139,174	140,392	-1,218	0,262	0,550	1,634
14.01.2022 23	24,00	54,62	42,09	12,53	138,131	139,139	-1,008	0,273	0,550	1,719
15.01.2022 23	24,00	55,30	42,54	12,76	137,789	138,799	-1,009	0,273	0,550	1,746
16.01.2022 23	24,00	56,00	42,89	13,11	137,545	138,556	-1,011	0,273	0,550	1,792
17.01.2022 23	24,00	55,64	42,49	13,15	137,175	138,188	-1,014	0,272	0,550	1,793
18.01.2022 23	22,83	54,25	40,92	13,33	125,042	125,814	-0,762	0,273	0,550	1,622
19.01.2022 23	24,00	57,39	43,01	14,38	130,951	132,097	-1,146	0,251	0,550	1,864
20.01.2022 23	24,00	56,80	42,92	13,88	133,446	134,578	-1,131	0,253	0,550	1,840
21.01.2022 23	24,00	56,00	41,86	14,14	130,452	131,502	-1,049	0,251	0,550	1,822
22.01.2022 23	24,00	55,18	41,97	13,21	134,047	135,162	-1,115	0,255	0,550	1,759
23.01.2022 23	24,00	51,60	39,49	12,11	130,219	130,942	-0,722	0,256	0,550	1,567
Среднее	23,96	53,40	41,96	11,44	145,302	146,667	-1,365	0,258	0,550	1,632
Итого	742,83				4504,355	4546,677	-42,312			50,587

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Wтс, Гкал
24.12.2021	51291,689	50876,775	575,075
23.01.2022	55796,043	55423,451	625,663

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljet.ru