

Отчет о потреблении теплоносителя за период с 24.12.2021 по 23.01.2022

Потребитель: Жилой дом

Тип прибора: ТСРВ-042

Адрес: кп. Джубга, пер. Зеленый, д. 7

Номер прибора: 1601187

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Q
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³	
24.12.2021 23	24,00	58,36	43,10	15,26	170,442	151,219	19,221	0,600	0,550	2,595
25.12.2021 23	18,45	45,77	35,91	9,86	177,090	157,715	19,376	0,600	0,550	1,750
26.12.2021 23	21,30	47,84	36,73	11,11	130,210	116,241	13,969	0,600	0,550	1,663
27.12.2021 23	24,00	49,51	39,21	10,30	194,917	173,185	21,732	0,600	0,550	1,966
28.12.2021 23	24,00	50,24	40,54	9,70	204,333	181,489	22,844	0,600	0,550	1,980
29.12.2021 23	24,00	49,96	40,40	9,56	202,184	179,829	22,355	0,600	0,550	1,929
30.12.2021 23	24,00	50,91	41,00	9,91	203,379	180,727	22,651	0,600	0,550	2,013
31.12.2021 23	24,00	54,93	43,51	11,42	201,552	178,761	22,792	0,600	0,550	2,299
01.01.2022 23	24,00	54,53	43,37	11,16	200,309	177,694	22,615	0,600	0,550	2,234
02.01.2022 23	24,00	54,75	43,46	11,29	198,719	176,221	22,498	0,600	0,550	2,243
03.01.2022 23	24,00	54,19	42,82	11,37	198,512	175,878	22,634	0,600	0,550	2,253
04.01.2022 23	22,62	52,33	41,81	10,52	207,274	183,091	24,182	0,600	0,550	2,180
05.01.2022 23	24,00	54,62	43,69	10,93	212,948	187,504	25,444	0,600	0,550	2,326
06.01.2022 23	24,00	51,30	41,68	9,62	209,981	184,885	25,096	0,600	0,550	2,018
07.01.2022 23	22,00	48,13	39,53	8,60	206,731	182,230	24,502	0,600	0,550	1,777
08.01.2022 23	24,00	49,38	40,09	9,29	204,969	180,601	24,368	0,600	0,550	1,903
09.01.2022 23	24,00	49,89	40,29	9,60	201,118	177,174	23,944	0,600	0,550	1,926
10.01.2022 23	24,00	50,43	40,89	9,54	200,166	176,719	23,447	0,600	0,550	1,905
11.01.2022 23	24,00	46,37	38,45	7,92	198,071	174,545	23,526	0,600	0,550	1,567
12.01.2022 23	24,00	52,20	41,62	10,58	200,679	176,618	24,061	0,600	0,550	2,124
13.01.2022 23	24,00	59,19	45,88	13,31	201,997	177,979	24,018	0,600	0,550	2,687
14.01.2022 23	24,00	57,75	44,81	12,94	202,011	178,060	23,951	0,600	0,550	2,609
15.01.2022 23	24,00	57,49	44,92	12,57	204,342	180,287	24,055	0,600	0,550	2,565
16.01.2022 23	24,00	57,68	45,03	12,65	203,262	179,605	23,656	0,600	0,550	2,569
17.01.2022 23	24,00	56,92	44,34	12,58	200,438	177,224	23,215	0,600	0,550	2,519
18.01.2022 23	24,00	56,83	44,21	12,62	201,310	178,040	23,270	0,600	0,550	2,536
19.01.2022 23	24,00	57,60	44,77	12,83	200,779	177,764	23,015	0,600	0,550	2,575
20.01.2022 23	24,00	57,26	44,96	12,30	212,269	186,861	25,409	0,600	0,550	2,601
21.01.2022 23	24,00	57,29	45,09	12,20	219,939	193,798	26,141	0,600	0,550	2,680
22.01.2022 23	22,63	55,49	44,01	11,48	217,936	192,646	25,291	0,600	0,550	2,496
23.01.2022 23	24,00	56,81	44,73	12,08	217,681	192,127	25,554	0,600	0,550	2,626
Среднее	23,58	53,42	42,29	11,13	200,179	176,991	23,188	0,600	0,550	2,230
Итого	731,00				6205,548	5486,716	718,830			69,115

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Wтс, Гкал
24.12.2021	1507667,866	71841,480	8399,286
23.01.2022	1513873,414	77328,196	8468,401

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljet.ru