

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 21.02.2022 по 23.03.2022

Потребитель: Жилой дом

Тип прибора: TCPB-026M

Адрес: кп. Дзубга, ул. Новороссийское шоссе, д. 3

Номер прибора: 1313129

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Q
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Мтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³	
21.02.2022 23	24,00	43,05	39,17	3,88	417,619	0,000	417,619	5,996	5,496	1,618
22.02.2022 23	24,00	40,48	37,30	3,18	367,950	0,000	367,950	5,996	5,496	1,396
23.02.2022 23	24,00	43,16	39,18	3,98	417,400	0,000	417,400	5,996	5,496	1,663
24.02.2022 23	24,00	39,37	37,05	2,32	326,188	0,000	326,188	5,996	5,496	1,217
25.02.2022 23	24,00	41,59	37,94	3,65	406,062	0,000	406,062	5,996	5,496	1,484
26.02.2022 23	24,00	42,51	38,73	3,78	404,624	0,000	404,624	5,996	5,496	1,526
27.02.2022 23	24,00	44,43	40,01	4,42	399,846	0,000	399,846	5,996	5,496	1,765
28.02.2022 23	24,00	44,90	40,55	4,35	397,586	0,000	397,586	5,996	5,496	1,730
01.03.2022 23	24,00	41,21	37,43	3,78	409,098	0,000	409,098	5,996	5,496	1,544
02.03.2022 23	24,00	43,32	39,04	4,28	405,282	0,000	405,282	5,996	5,496	1,734
03.03.2022 23	24,00	46,00	41,20	4,80	401,065	0,000	401,065	5,996	5,496	1,922
04.03.2022 23	24,00	44,79	40,02	4,77	403,447	0,000	403,447	5,996	5,496	1,922
05.03.2022 23	24,00	45,37	40,56	4,81	398,695	0,000	398,695	5,996	5,496	1,916
06.03.2022 23	24,00	46,43	41,35	5,08	396,734	0,000	396,734	5,996	5,496	2,015
07.03.2022 23	24,00	46,37	41,24	5,13	399,120	0,000	399,120	5,996	5,496	2,040
08.03.2022 23	24,00	47,29	41,96	5,33	392,429	0,000	392,429	5,996	5,496	2,092
09.03.2022 23	24,00	46,39	41,22	5,17	380,274	0,000	380,274	5,996	5,496	2,016
10.03.2022 23	24,00	48,61	43,01	5,60	394,276	0,000	394,276	5,996	5,496	2,206
11.03.2022 23	24,00	51,21	44,69	6,52	378,004	0,000	378,004	5,996	5,496	2,464
12.03.2022 23	24,00	51,75	45,15	6,60	381,070	0,000	381,070	5,996	5,496	2,514
13.03.2022 23	24,00	49,34	43,47	5,87	395,240	0,000	395,240	5,996	5,496	2,313
14.03.2022 23	24,00	46,93	41,66	5,27	405,356	0,000	405,356	5,996	5,496	2,137
15.03.2022 23	24,00	47,32	41,87	5,45	403,307	0,000	403,307	5,996	5,496	2,199
16.03.2022 23	24,00	46,34	41,04	5,30	404,767	0,000	404,767	5,996	5,496	2,144
17.03.2022 23	24,00	46,67	41,28	5,39	408,273	0,000	408,273	5,996	5,496	2,200
18.03.2022 23	24,00	46,89	41,23	5,66	388,639	0,000	388,639	5,996	5,496	2,196
19.03.2022 23	24,00	47,09	41,18	5,91	380,390	0,000	380,390	5,996	5,496	2,247
20.03.2022 23	24,00	45,49	39,98	5,51	380,552	0,000	380,552	5,996	5,496	2,099
21.03.2022 23	24,00	44,35	39,36	4,99	391,043	0,000	391,043	5,996	5,496	1,946
22.03.2022 23	24,00	43,81	39,13	4,68	402,124	0,000	402,124	5,996	5,496	1,879
23.03.2022 23	24,00	44,04	39,39	4,65	403,674	0,000	403,674	5,996	5,496	1,871
Среднее	24,00	45,37	40,53	4,84	394,843	0,000	394,843	5,996	5,496	1,936
Итого	744,00				12240,133	0,000	12240,133			60,015

Показания счетчиков:

Дата и время	Мтс, т	W, Гкал
21.02.2022	0,000	355,288
23.03.2022	0,000	415,303

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru