

Отчет о потреблении тепловой энергии за период с 24.12.2021 по 23.01.2022

Потребитель: Жилой дом

Тип прибора: TCPB-043

Адрес: кп. Джубга, ул. Новороссийское шоссе, д. 11

Номер прибора: 1702448

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Q
	ВР, (ч)	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mco, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³	
24.12.2021 23	24,00	54,14	43,64	10,50	172,336	173,396	-1,060	0,600	0,550	1,809
25.12.2021 23	24,00	51,40	41,72	9,68	169,502	170,569	-1,067	0,600	0,550	1,638
26.12.2021 23	24,00	47,93	39,91	8,02	175,072	176,197	-1,125	0,600	0,550	1,399
27.12.2021 23	24,00	46,65	39,31	7,34	177,882	179,147	-1,265	0,600	0,550	1,305
28.12.2021 23	24,00	45,70	38,83	6,87	177,579	178,771	-1,192	0,600	0,550	1,219
29.12.2021 23	24,00	45,62	38,82	6,80	177,238	178,446	-1,208	0,600	0,550	1,205
30.12.2021 23	24,00	46,12	39,00	7,12	176,933	178,135	-1,202	0,600	0,550	1,258
31.12.2021 23	24,00	48,05	40,22	7,83	177,544	178,934	-1,390	0,600	0,550	1,390
01.01.2022 23	24,00	47,69	40,09	7,60	177,455	178,795	-1,340	0,600	0,550	1,348
02.01.2022 23	24,00	44,05	38,39	5,66	158,061	158,756	-0,695	0,600	0,550	1,076
03.01.2022 23	24,00	44,40	37,32	7,08	168,744	169,587	-0,843	0,600	0,550	1,273
04.01.2022 23	24,00	48,22	40,30	7,92	177,502	178,671	-1,169	0,600	0,550	1,405
05.01.2022 23	24,00	46,99	39,49	7,50	176,639	177,616	-0,977	0,600	0,550	1,325
06.01.2022 23	24,00	45,10	38,39	6,71	177,436	178,186	-0,750	0,600	0,550	1,190
07.01.2022 23	24,00	45,05	38,41	6,64	176,359	177,033	-0,674	0,600	0,550	1,174
08.01.2022 23	24,00	21,64	21,98	-0,34	49,699	45,216	4,483	0,600	0,550	-0,007
09.01.2022 23	24,00	42,96	36,01	6,95	168,839	169,245	-0,406	0,600	0,550	1,222
10.01.2022 23	24,00	45,13	38,31	6,82	175,639	176,194	-0,555	0,600	0,550	1,198
11.01.2022 23	24,00	41,99	36,74	5,25	165,816	166,288	-0,472	0,600	0,550	0,996
12.01.2022 23	24,00	48,99	40,77	8,22	173,897	174,627	-0,730	0,600	0,550	1,461
13.01.2022 23	24,00	54,10	43,62	10,48	169,538	170,187	-0,649	0,600	0,550	1,774
14.01.2022 23	24,00	53,44	42,91	10,53	164,138	164,746	-0,608	0,600	0,550	1,726
15.01.2022 23	24,00	53,04	42,67	10,37	164,180	164,793	-0,613	0,600	0,550	1,701
16.01.2022 23	24,00	53,97	43,74	10,23	173,981	174,699	-0,718	0,600	0,550	1,776
17.01.2022 23	24,00	54,68	44,44	10,24	178,537	179,285	-0,748	0,600	0,550	1,826
18.01.2022 23	24,00	53,19	43,48	9,71	179,454	180,179	-0,725	0,600	0,550	1,741
19.01.2022 23	24,00	54,92	44,63	10,29	178,594	179,350	-0,756	0,600	0,550	1,836
20.01.2022 23	24,00	54,84	44,49	10,35	178,305	179,092	-0,787	0,600	0,550	1,844
21.01.2022 23	24,00	52,63	43,04	9,59	178,227	179,081	-0,854	0,600	0,550	1,708
22.01.2022 23	24,00	53,91	43,82	10,09	177,725	178,578	-0,853	0,600	0,550	1,791
23.01.2022 23	24,00	55,44	44,73	10,71	176,576	177,430	-0,854	0,600	0,550	1,890
Среднее	24,00	48,45	40,30	8,15	169,982	170,685	-0,703	0,600	0,550	1,435
Итого	744,00				5269,427	5291,229	-21,802			44,496

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, Гкал
23.12.2021 23	13789,525	7948,997	67,207
23.01.2022 23	19058,952	13240,226	111,703

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru