

Отчет о потреблении теплоносителя за период с 23.12.2021 по 22.01.2022

Потребитель: Жилой дом
Адрес: кп. Джубга, ул. Радио, д. 1

Тип прибора: ТСРВ-042
Номер прибора: 1801225

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Q
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Мтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³	
23.12.2021 23	24,00	58,39	50,02	8,37	134,150	135,147	-0,684	0,590	0,541	1,122
24.12.2021 23	24,00	58,05	49,41	8,64	137,387	138,117	-0,405	0,590	0,541	1,189
25.12.2021 23	24,00	45,85	40,25	5,60	148,404	149,240	-0,649	0,590	0,541	0,830
26.12.2021 23	24,00	46,92	39,08	7,84	90,402	91,076	-0,499	0,590	0,541	0,740
27.12.2021 23	24,00	49,40	42,79	6,61	136,577	137,582	-0,777	0,590	0,541	0,864
28.12.2021 23	24,00	50,18	44,32	5,86	151,712	153,208	-1,268	0,590	0,541	0,889
29.12.2021 23	24,00	49,81	44,09	5,72	149,800	151,182	-1,159	0,590	0,541	0,856
30.12.2021 23	24,00	50,71	44,76	5,95	151,366	152,872	-1,282	0,590	0,541	0,901
31.12.2021 23	24,00	54,77	47,94	6,83	150,584	152,129	-1,285	0,590	0,541	1,028
01.01.2022 23	24,00	54,48	47,76	6,72	149,609	151,122	-1,265	0,590	0,541	1,005
02.01.2022 23	24,00	54,75	47,92	6,83	148,475	150,013	-1,297	0,590	0,541	1,013
03.01.2022 23	24,00	53,97	47,13	6,84	148,077	149,680	-1,360	0,590	0,541	1,014
04.01.2022 23	24,00	52,20	45,81	6,39	147,114	148,342	-0,984	0,590	0,541	0,962
05.01.2022 23	24,00	54,50	47,74	6,76	151,560	152,637	-0,784	0,590	0,541	1,024
06.01.2022 23	24,00	51,14	45,33	5,81	151,937	152,963	-0,790	0,590	0,541	0,883
07.01.2022 23	24,00	47,99	42,88	5,11	151,546	152,917	-1,173	0,590	0,541	0,775
08.01.2022 23	24,00	49,25	43,70	5,55	151,430	152,970	-1,326	0,590	0,541	0,840
09.01.2022 23	24,00	49,73	44,04	5,69	149,964	150,749	-0,564	0,590	0,541	0,853
10.01.2022 23	24,00	50,26	44,28	5,98	140,502	141,044	-0,329	0,590	0,541	0,837
11.01.2022 23	24,00	46,21	41,05	5,16	131,773	132,231	-0,291	0,590	0,541	0,679
12.01.2022 23	24,00	52,22	45,19	7,03	133,918	134,276	-0,115	0,590	0,541	0,942
13.01.2022 23	24,00	58,98	50,10	8,88	134,503	135,043	-0,210	0,590	0,541	1,194
14.01.2022 23	24,00	57,49	48,93	8,56	133,630	134,086	-0,161	0,590	0,541	1,143
15.01.2022 23	24,00	57,37	48,96	8,41	135,146	135,519	-0,104	0,590	0,541	1,136
16.01.2022 23	24,00	57,39	48,85	8,54	134,130	134,586	-0,184	0,590	0,541	1,145
17.01.2022 23	24,00	56,63	48,14	8,49	132,359	132,908	-0,284	0,590	0,541	1,123
18.01.2022 23	24,00	56,72	48,24	8,48	133,801	134,277	-0,144	0,590	0,541	1,134
19.01.2022 23	24,00	57,43	48,78	8,65	133,211	133,612	-0,100	0,590	0,541	1,151
20.01.2022 23	24,00	56,93	48,28	8,65	131,285	131,921	-0,351	0,590	0,541	1,135
21.01.2022 23	24,00	56,84	48,18	8,66	132,493	133,252	-0,466	0,590	0,541	1,146
22.01.2022 23	24,00	55,23	47,09	8,14	131,731	132,924	-0,927	0,590	0,541	1,072
Среднее	24,00	53,28	46,16	7,12	139,954	140,891	-0,684	0,590	0,541	0,988
Итого	744,00				4338,576	4367,626	-21,214			30,624

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Wтс, Гкал
23.12.2021	26326,056	26663,491	169,400
22.01.2022	30664,631	31031,117	200,024

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljet.ru