

Отчет о потреблении тепловой энергии за период с 26.03.2022 по 20.04.2022

Потребитель: Жилой дом
Адрес: с. Кроянское, пер. Горный, д. 1

Тип прибора: ВКТ-7
Номер прибора: 00011510

Дата	Теплосистема 1 - отопление										Теплота (Гкал) Q
	ВНР, ч	ВОС, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³	
26.03.2022 23	24,00	0,00	54,81	44,87	9,94	78,240	85,810	-7,570	5,00	5,00	0,774
27.03.2022 23	24,00	0,00	51,08	42,81	8,27	78,570	86,270	-7,700	5,00	5,00	0,648
28.03.2022 23	24,00	0,00	48,71	40,89	7,82	78,790	86,820	-8,030	5,00	5,00	0,612
29.03.2022 23	24,00	0,00	42,46	36,56	5,90	78,830	86,970	-8,140	5,00	5,00	0,464
30.03.2022 23	24,00	0,00	53,44	44,11	9,33	78,800	87,050	-8,250	5,00	5,00	0,731
31.03.2022 23	24,00	0,00	45,69	39,52	6,17	79,360	87,540	-8,180	5,00	5,00	0,489
01.04.2022 23	24,00	0,00	38,04	33,50	4,54	39,000	43,020	-4,020	5,00	5,00	0,175
02.04.2022 23	24,00	0,00	45,74	38,67	7,07	35,020	38,680	-3,660	5,00	5,00	0,247
03.04.2022 23	24,00	0,00	45,05	38,97	6,08	81,370	89,660	-8,290	5,00	5,00	0,494
04.04.2022 23	24,00	0,00	47,46	40,88	6,58	75,950	83,560	-7,610	5,00	5,00	0,496
05.04.2022 23	24,00	0,00	40,21	32,07	8,14	11,990	13,140	-1,150	5,00	5,00	0,097
06.04.2022 23	24,00	0,00	44,85	38,54	6,31	78,320	86,110	-7,790	5,00	5,00	0,492
07.04.2022 23	24,00	0,00	43,99	37,86	6,13	78,300	86,220	-7,920	5,00	5,00	0,478
08.04.2022 23	24,00	0,00	43,23	37,14	6,09	63,280	69,480	-6,200	5,00	5,00	0,386
09.04.2022 23	24,00	0,00	42,88	37,16	5,72	79,640	87,390	-7,750	5,00	5,00	0,453
10.04.2022 23	24,00	0,00	41,55	36,59	4,96	65,920	72,380	-6,460	5,00	5,00	0,327
11.04.2022 23	24,00	0,00	38,89	34,06	4,83	44,220	48,500	-4,280	5,00	5,00	0,213
12.04.2022 23	24,00	0,00	37,02	33,33	3,69	80,030	87,770	-7,740	5,00	5,00	0,292
13.04.2022 23	24,00	0,00	37,41	33,04	4,37	76,860	84,460	-7,600	5,00	5,00	0,334
14.04.2022 23	24,00	0,00	41,10	35,43	5,67	65,120	71,360	-6,240	5,00	5,00	0,368
15.04.2022 23	24,00	0,00	44,13	37,70	6,43	80,140	87,720	-7,580	5,00	5,00	0,515
16.04.2022 23	24,00	0,00	41,37	35,53	5,84	49,280	53,980	-4,700	5,00	5,00	0,287
17.04.2022 23	24,00	0,00	36,68	32,61	4,07	59,720	65,430	-5,710	5,00	5,00	0,242
18.04.2022 23	24,00	0,00	42,07	37,74	4,33	21,820	23,770	-1,950	5,00	5,00	0,097
19.04.2022 23	24,00	0,00	20,40	20,47	-0,07	0,050	0,040	0,010	5,00	5,00	0,000
20.04.2022 23	24,00	0,00	18,19	17,94	0,25	0,000	0,000	0,000	5,00	5,00	0,000
Среднее	24,00	0,00	41,79	36,08	5,71	59,947	65,890	-5,943	5,00	5,00	0,374
Итого	624,00	0,00				1558,620	1713,130	-154,510			9,711

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
е-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru