

Отчет о потреблении тепловой энергии за период с 25.01.2022 по 24.02.2022

Потребитель: Жилой дом

Тип прибора: ВКТ-7

Адрес: с. Кроянское, ул. Шаумяна, д. 2В

Номер прибора: 94302

Дата	Теплосистема 1 - отопление										Теплота (Гкал) Q
	ВНР, ч	ВОС, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³	
25.01.2022 23	24,00	0,00	57,73	50,42	7,31	167,890	167,890	0,000	6,00	6,50	1,224
26.01.2022 23	24,00	0,00	60,77	52,73	8,04	167,510	167,510	0,000	6,00	6,50	1,343
27.01.2022 23	24,00	0,00	62,71	53,76	8,95	160,000	160,000	0,000	6,00	6,50	1,429
28.01.2022 23	24,00	0,00	59,99	51,88	8,11	160,250	160,250	0,000	6,00	6,50	1,295
29.01.2022 23	24,00	0,00	59,54	51,44	8,10	161,500	161,500	0,000	6,00	6,50	1,303
30.01.2022 23	24,00	0,00	57,81	50,21	7,60	162,280	162,280	0,000	6,00	6,50	1,229
31.01.2022 23	24,00	0,00	59,29	51,27	8,02	162,000	162,000	0,000	6,00	6,50	1,295
01.02.2022 23	24,00	0,00	54,86	47,94	6,92	148,180	148,180	0,000	6,00	6,50	1,023
02.02.2022 23	24,00	0,00	55,67	48,61	7,06	159,850	159,850	0,000	6,00	6,50	1,126
03.02.2022 23	24,00	0,00	51,67	45,77	5,90	159,680	159,680	0,000	6,00	6,50	0,940
04.02.2022 23	24,00	0,00	55,57	48,58	6,99	160,490	160,490	0,000	6,00	6,50	1,117
05.02.2022 23	24,00	0,00	56,36	49,10	7,26	161,290	161,290	0,000	6,00	6,50	1,165
06.02.2022 23	24,00	0,00	56,22	49,05	7,17	161,320	161,320	0,000	6,00	6,50	1,154
07.02.2022 23	24,00	0,00	61,16	52,61	8,55	159,630	159,630	0,000	6,00	6,50	1,361
08.02.2022 23	24,00	0,00	57,79	50,30	7,49	162,630	162,630	0,000	6,00	6,50	1,213
09.02.2022 23	24,00	0,00	49,97	44,41	5,56	162,710	162,710	0,000	6,00	6,50	0,899
10.02.2022 23	24,00	0,00	50,22	44,44	5,78	161,600	161,600	0,000	6,00	6,50	0,932
11.02.2022 23	24,00	0,00	55,13	48,09	7,04	161,830	161,830	0,000	6,00	6,50	1,133
12.02.2022 23	24,00	0,00	54,94	48,10	6,84	162,600	162,600	0,000	6,00	6,50	1,113
13.02.2022 23	24,00	0,00	50,61	44,74	5,87	162,430	162,430	0,000	6,00	6,50	0,945
14.02.2022 23	24,00	0,00	55,33	48,16	7,17	161,670	161,670	0,000	6,00	6,50	1,155
15.02.2022 23	24,00	0,00	52,30	46,04	6,26	161,830	161,830	0,000	6,00	6,50	1,009
16.02.2022 23	24,00	0,00	53,08	46,65	6,43	161,490	161,490	0,000	6,00	6,50	1,034
17.02.2022 23	24,00	0,00	47,76	42,59	5,17	159,060	159,060	0,000	6,00	6,50	0,817
18.02.2022 23	24,00	0,00	50,15	44,48	5,67	161,190	161,190	0,000	6,00	6,50	0,911
19.02.2022 23	24,00	0,00	50,77	44,88	5,89	160,790	160,790	0,000	6,00	6,50	0,943
20.02.2022 23	24,00	0,00	47,92	42,75	5,17	160,800	160,800	0,000	6,00	6,50	0,827
21.02.2022 23	24,00	0,00	42,84	38,88	3,96	160,960	160,960	0,000	6,00	6,50	0,633
22.02.2022 23	24,00	0,00	43,21	39,13	4,08	161,380	161,380	0,000	6,00	6,50	0,653
23.02.2022 23	24,00	0,00	43,16	39,13	4,03	161,690	161,690	0,000	6,00	6,50	0,647
24.02.2022 23	24,00	0,00	43,02	39,10	3,92	162,130	162,130	0,000	6,00	6,50	0,632
Среднее	24,00	0,00	53,47	46,94	6,53	161,247	161,247	0,000	6,00	6,50	1,048
Итого	744,00	0,00				4998,660	4998,660	0,000			32,500

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
е-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru