

Отчет о потреблении тепловой энергии за период с 28.03.2022 по 17.04.2022

Потребитель: ТСЖ "Рассвет"

Тип прибора: БКТ-7

Адрес: с. Кривенковское, ул. Зеленая, д. 6

Номер прибора: 00049147

Дата	Теплосистема 1 - отопление										Теплота (Гкал) Q
	ВНР, ч	ВОС, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³	
28.03.2022 23	24,00	0,00	35,77	30,60	5,17	194,820	197,030	-2,210	6,00	5,50	1,007
29.03.2022 23	24,00	0,00	33,40	28,98	4,42	193,400	195,630	-2,230	6,00	5,50	0,855
30.03.2022 23	24,00	0,00	34,65	29,99	4,66	195,410	197,690	-2,280	6,00	5,50	0,909
31.03.2022 23	24,00	0,00	27,52	24,46	3,06	165,750	167,520	-1,770	6,00	5,50	0,506
01.04.2022 23	24,00	0,00	36,11	31,20	4,91	72,060	73,080	-1,020	6,00	5,50	0,353
02.04.2022 23	24,00	0,00	15,10	14,83	0,27	0,000	0,000	0,000	6,00	5,50	0,000
03.04.2022 23	24,00	0,00	14,60	14,50	0,10	0,000	0,000	0,000	6,00	5,50	0,000
04.04.2022 23	24,00	0,00	13,81	14,04	-0,23	0,000	0,000	0,000	6,00	5,50	0,000
05.04.2022 23	24,00	0,00	13,44	13,71	-0,27	0,000	0,000	0,000	6,00	5,50	0,000
06.04.2022 23	24,00	0,00	13,10	13,47	-0,37	0,000	0,000	0,000	6,00	5,50	0,000
07.04.2022 23	24,00	0,00	13,13	13,24	-0,11	0,000	0,000	0,000	6,00	5,50	0,000
08.04.2022 23	24,00	0,00	13,04	13,14	-0,10	0,000	0,000	0,000	6,00	5,50	0,000
09.04.2022 23	24,00	0,00	13,06	13,04	0,02	0,000	0,000	0,000	6,00	5,50	0,000
10.04.2022 23	24,00	0,00	13,08	13,04	0,04	0,000	0,000	0,000	6,00	5,50	0,000
11.04.2022 23	24,00	0,00	13,16	13,12	0,04	0,000	0,000	0,000	6,00	5,50	0,000
12.04.2022 23	24,00	0,00	13,09	13,13	-0,04	0,000	0,000	0,000	6,00	5,50	0,000
13.04.2022 23	24,00	0,00	11,87	12,68	-0,81	0,000	0,000	0,000	6,00	5,50	0,000
14.04.2022 23	24,00	0,00	10,63	11,85	-1,22	0,000	0,000	0,000	6,00	5,50	0,000
15.04.2022 23	24,00	0,00	11,32	11,93	-0,61	0,000	0,000	0,000	6,00	5,50	0,000
16.04.2022 23	24,00	0,00	11,98	12,00	-0,02	0,000	0,000	0,000	6,00	5,50	0,000
17.04.2022 23	24,00	0,00	12,10	12,08	0,02	0,000	0,000	0,000	6,00	5,50	0,000
Среднее	24,00	0,00	17,81	16,91	0,90	39,116	39,569	-0,453	6,00	5,50	0,173
Итого	504,00	0,00				821,440	830,950	-9,510			3,630

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
е-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru