

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 18.10.2021 по 25.10.2021

Потребитель: Жилой дом
Адрес: пгт. Новомихайловский, 2 мкр., дом 6

Тип прибора: ТСПВ-043
Номер прибора: 2001576

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Q
	BP, (ч)	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mco, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³	
18.10.2021 23	24,00	17,38	17,68	-0,30	0,000	0,000	0,000	0,701	0,651	0,000
19.10.2021 23	24,00	17,03	17,33	-0,30	0,000	0,000	0,000	0,701	0,651	0,000
20.10.2021 23	24,00	15,91	16,19	-0,28	0,000	0,000	0,000	0,701	0,651	0,000
21.10.2021 23	24,00	14,45	14,70	-0,25	0,000	0,000	0,000	0,701	0,651	0,000
22.10.2021 23	24,00	16,62	16,65	-0,03	34,202	77,909	-43,707	0,701	0,651	0,038
23.10.2021 23	24,00	29,04	27,12	1,92	5,091	248,867	-243,776	0,701	0,651	0,489
24.10.2021 23	24,00	38,24	34,36	3,88	3,941	295,619	-291,678	0,701	0,651	1,083
25.10.2021 23	24,00	46,90	40,30	6,60	0,003	226,040	-226,037	0,701	0,651	1,296
Среднее	24,00	24,45	23,04	1,41	5,405	106,054	-100,650	0,701	0,651	0,363
Итого	192,00				43,237	848,435	-805,198			2,906

Показания счетчиков: Расчет выполнен по обратному трубопроводу.

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, Гкал
17.10.2021 23	12078,570	13585,261	12,473
25.10.2021 23	12121,807	14433,696	15,378

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru