

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя в ТС2

с 21.06.22

по 21.07.22

Прибор: КАРАТ-307 (05512216)
Потребитель: Жилой дом
Адрес узла: г. Туапсе, ул. Войкова, д. 1

Дата	ВР, ч	Теплосистема 2 - ГВС								Итого по ТС2
		t1, °C	t2, °C	dt, °C	V1, м³	V2, м³	Vтс, м³	P1, МПа	P2, МПа	W, Гкал
21.06.2022	24.00	58.11	44.08	14.03	16.560	14.770	1.790	0.85	0.45	0.264
22.06.2022	24.00	57.99	50.83	7.15	35.270	36.150	(0.880)	0.95	0.53	0.202
23.06.2022	24.00	56.17	46.53	9.64	23.250	22.890	0.360	0.94	0.54	0.212
24.06.2022	24.00	59.30	48.71	10.59	29.930	29.570	0.360	0.97	0.57	0.286
25.06.2022	24.00	58.60	50.40	8.20	35.590	36.630	(1.040)	0.95	0.53	0.250
26.06.2022	24.00	59.35	50.79	8.56	34.520	35.210	(0.690)	0.95	0.54	0.263
27.06.2022	24.00	59.62	48.99	10.62	30.250	30.570	(0.320)	0.98	0.57	0.262
28.06.2022	24.00	59.73	51.41	8.32	36.460	37.360	(0.900)	0.95	0.53	0.267
29.06.2022	24.00	57.87	50.00	7.88	34.980	36.270	(1.290)	0.94	0.52	0.219
30.06.2022	24.00	57.31	49.46	7.85	34.770	35.460	(0.690)	0.95	0.54	0.240
01.07.2022	24.00	59.58	49.08	10.50	29.630	30.390	(0.760)	0.98	0.57	0.227
02.07.2022	24.00	59.27	51.43	7.84	36.510	38.740	(2.230)	0.96	0.54	0.194
03.07.2022	24.00	58.75	49.65	9.09	33.080	34.720	(1.640)	0.97	0.56	0.196
04.07.2022	24.00	58.93	51.00	7.94	35.930	37.580	(1.650)	0.95	0.54	0.219
05.07.2022	24.00	58.56	50.74	7.82	35.810	37.310	(1.500)	0.96	0.54	0.215
06.07.2022	24.00	58.61	50.87	7.73	35.710	37.330	(1.620)	0.95	0.54	0.211
07.07.2022	24.00	58.59	49.88	8.71	32.860	33.940	(1.080)	0.96	0.55	0.210
08.07.2022	24.00	58.79	51.11	7.68	35.890	37.530	(1.640)	0.96	0.54	0.209
09.07.2022	24.00	58.69	51.16	7.53	35.510	37.520	(2.010)	0.96	0.54	0.185
10.07.2022	24.00	59.30	52.00	7.30	33.700	35.450	(1.750)	0.96	0.54	0.166
11.07.2022	24.00	73.39	58.47	14.92	31.540	30.410	1.130	0.98	0.57	0.537
12.07.2022	24.00	89.17	69.95	19.22	40.240	37.920	2.320	0.96	0.54	0.853
13.07.2022	24.00	89.77	69.92	19.85	40.540	37.940	2.600	0.96	0.54	0.901
14.07.2022	24.00	89.81	69.84	19.96	41.060	38.190	2.870	0.96	0.54	0.929
15.07.2022	24.00	76.81	61.82	14.99	40.340	37.550	2.790	0.96	0.54	0.711
16.07.2022	24.00	58.90	50.06	8.84	39.210	35.820	3.390	0.96	0.54	0.479
17.07.2022	24.00	58.88	50.22	8.66	39.050	35.450	3.600	0.95	0.53	0.477
18.07.2022	24.00	59.05	50.84	8.21	38.450	35.410	3.040	0.96	0.54	0.437
19.07.2022	24.00	59.13	50.83	8.30	38.620	35.360	3.260	0.96	0.54	0.451
20.07.2022	24.00	59.10	50.80	8.30	38.630	35.210	3.420	0.96	0.54	0.456
21.07.2022	24.00	58.92	50.23	8.69	39.010	35.540	3.470	0.96	0.54	0.475
Среднее	24.00	62.78	52.62	10.16	34.932	34.522	0.410	0.95	0.54	0.361
Итого	744.00				1,082.899	1,070.189	12.710			11.204

Отчет подготовил: инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 3
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя в ТС2

с 11.07.22

по 21.07.22

Прибор: КАРАТ-307 (05512216)
Потребитель: Жилой дом
Адрес узла: г. Туапсе, ул. Войкова, д. 1

Дата	ВР, ч	Теплосистема 2 - ГВС								Итого по ТС2
		t1, °C	t2, °C	dt, °C	V1, м³	V2, м³	Vтс, м³	P1, МПа	P2, МПа	W, Гкал
11.07.2022	24.00	73.39	58.47	14.92	31.540	30.410	1.130	0.98	0.57	0.537
12.07.2022	24.00	89.17	69.95	19.22	40.240	37.920	2.320	0.96	0.54	0.853
13.07.2022	24.00	89.77	69.92	19.85	40.540	37.940	2.600	0.96	0.54	0.901
14.07.2022	24.00	89.81	69.84	19.96	41.060	38.190	2.870	0.96	0.54	0.929
15.07.2022	24.00	76.81	61.82	14.99	40.340	37.550	2.790	0.96	0.54	0.711
16.07.2022	24.00	58.90	50.06	8.84	39.210	35.820	3.390	0.96	0.54	0.479
17.07.2022	24.00	58.88	50.22	8.66	39.050	35.450	3.600	0.95	0.53	0.477
18.07.2022	24.00	59.05	50.84	8.21	38.450	35.410	3.040	0.96	0.54	0.437
19.07.2022	24.00	59.13	50.83	8.30	38.620	35.360	3.260	0.96	0.54	0.451
20.07.2022	24.00	59.10	50.80	8.30	38.630	35.210	3.420	0.96	0.54	0.456
21.07.2022	24.00	58.92	50.23	8.69	39.010	35.540	3.470	0.96	0.54	0.475
Среднее	24.00	70.27	57.54	12.72	38.790	35.891	2.899	0.96	0.54	0.610
Итого	264.00				426.690	394.800	31.890			6.707

Отчет подготовил: инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 3
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46