

Отчет о потреблении теплоносителя за период с 22.05.2022 по 20.06.2022

Потребитель: ТСЖ "Ручеек"

Тип прибора: TCPB-026M

Адрес: г. Туапсе, ул. Воровского, д. 8 корпус 2

Номер прибора: 1314699

Дата	Теплосистема 2 - ГВС									Итого по ТС2	
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	V1, м³	V2, м³	Vтс, м³	P1, кг/м³	P2, кг/м³	Vтс, м³	Wгв, Гкал
22.05.2022 23	24,00	54,77	48,17	6,60	14,920	13,660	1,260	0,000	0,000	1,260	0,145
23.05.2022 23	24,00	52,02	48,21	3,81	14,810	13,190	1,620	0,000	0,000	1,620	0,120
24.05.2022 23	24,00	52,39	46,93	5,46	14,220	12,910	1,310	0,000	0,000	1,310	0,124
25.05.2022 23	24,00	52,56	48,33	4,23	14,030	12,780	1,250	0,000	0,000	1,250	0,106
26.05.2022 23	24,00	46,87	40,95	5,92	6,890	5,720	1,170	0,000	0,000	1,170	0,082
27.05.2022 23	24,00	48,71	44,88	3,83	12,790	11,500	1,290	0,000	0,000	1,290	0,092
28.05.2022 23	24,00	56,04	50,75	5,29	15,200	13,640	1,560	0,000	0,000	1,560	0,142
29.05.2022 23	24,00	55,88	51,70	4,18	14,950	13,560	1,390	0,000	0,000	1,390	0,116
30.05.2022 23	24,00	29,60	24,98	4,62	0,630	0,350	0,280	0,000	0,000	0,280	0,011
31.05.2022 23	24,00	20,58	19,31	1,27	0,140	0,000	0,140	0,000	0,000	0,140	0,001
01.06.2022 23	24,00	20,63	19,23	1,40	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
02.06.2022 23	24,00	21,72	21,26	0,46	1,490	1,450	0,040	0,000	0,000	0,040	0,000
03.06.2022 23	24,00	28,25	22,25	6,00	4,610	4,100	0,510	0,000	0,000	0,510	0,016
04.06.2022 23	24,00	51,51	48,61	2,90	13,570	12,370	1,200	0,000	0,000	1,200	0,089
05.06.2022 23	24,00	52,66	49,05	3,61	13,990	12,690	1,300	0,000	0,000	1,300	0,113
06.06.2022 23	24,00	55,34	50,79	4,55	15,350	14,160	1,190	0,000	0,000	1,190	0,115
07.06.2022 23	24,00	53,13	50,03	3,10	15,040	14,120	0,920	0,000	0,000	0,920	0,083
08.06.2022 23	24,00	54,49	47,23	7,26	15,090	13,760	1,330	0,000	0,000	1,330	0,155
09.06.2022 23	24,00	52,69	49,31	3,38	13,560	12,540	1,020	0,000	0,000	1,020	0,085
10.06.2022 23	24,00	48,77	42,68	6,09	9,920	8,910	1,010	0,000	0,000	1,010	0,087
11.06.2022 23	24,00	53,40	48,63	4,77	14,420	13,040	1,380	0,000	0,000	1,380	0,120
12.06.2022 23	24,00	54,27	47,75	6,52	14,800	13,820	0,980	0,000	0,000	0,980	0,132
13.06.2022 23	24,00	53,59	48,49	5,10	14,620	13,460	1,160	0,000	0,000	1,160	0,119
14.06.2022 23	24,00	55,59	47,63	7,96	13,360	12,200	1,160	0,000	0,000	1,160	0,151
15.06.2022 23	24,00	55,62	48,13	7,49	13,920	12,890	1,030	0,000	0,000	1,030	0,141
16.06.2022 23	24,00	53,27	48,34	4,93	15,290	14,110	1,180	0,000	0,000	1,180	0,118
17.06.2022 23	24,00	41,91	38,44	3,47	9,310	8,520	0,790	0,000	0,000	0,790	0,027
18.06.2022 23	24,00	43,73	38,02	5,71	6,770	6,060	0,710	0,000	0,000	0,710	0,028
19.06.2022 23	24,00	45,19	35,34	9,85	2,690	1,670	1,020	0,000	0,000	1,020	0,054
20.06.2022 23	24,00	42,83	31,89	10,94	2,240	1,190	1,050	0,000	0,000	1,050	0,045
Среднее	24,00	46,93	41,91	5,02	10,621	9,612	1,008	0,000	0,000	1,008	0,087
Итого	720,00				318,620	288,370	30,250			30,250	2,618

Показания счетчиков:

Дата и время	Мтс, т	Wгв, Гкал
22.05.2022	1296,745	103,936
20.06.2022	1325,935	106,554

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru