

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 28.03.2022 по 27.04.2022

Потребитель: Администрация Вельяминовского сельского поселения Туапсинского района
Адрес: с. Цыпка, ул. Центральная, д. 17

Тип прибора: ТСРВ-033 (-034)
Номер прибора: 904289

Дата	ВР, ч	Подающий трубопровод		Обратный трубопровод		dt, °C	Мтс, т	Теплота (Гкал) Q
		t1, °C	M1, т	t2, °C	M2, т			
28.03.2022	24,00	53,17	7,646	38,43	7,567	14,74	0,079	0,111
29.03.2022	24,00	52,10	7,764	39,14	7,664	12,96	0,100	0,099
30.03.2022	24,00	49,43	7,496	38,21	7,398	11,22	0,098	0,083
31.03.2022	24,00	42,21	7,372	34,15	7,300	8,06	0,072	0,059
01.04.2022	24,00	38,28	6,984	32,60	6,965	5,68	0,019	0,040
02.04.2022	24,00	31,34	4,174	28,63	4,164	2,71	0,010	0,011
03.04.2022	24,00	29,83	1,177	30,51	7,149	-0,68	-5,972	0,038
04.04.2022	24,00	37,40	0,000	33,30	6,903	4,10	-6,903	0,053
05.04.2022	24,00	43,37	0,000	35,73	8,926	7,64	-8,926	0,068
06.04.2022	24,00	43,45	0,000	36,50	10,185	6,95	-10,185	0,071
07.04.2022	24,00	41,33	0,000	35,53	9,890	5,80	-9,890	0,059
08.04.2022	24,00	36,95	0,000	31,83	9,605	5,12	-9,605	0,049
09.04.2022	24,00	44,19	0,000	36,43	9,520	7,76	-9,520	0,074
10.04.2022	24,00	41,85	0,000	35,41	9,622	6,44	-9,622	0,061
11.04.2022	24,00	38,44	0,000	33,80	9,300	4,64	-9,300	0,043
12.04.2022	24,00	44,23	2,722	28,28	7,990	15,95	-5,268	0,045
13.04.2022	24,00	48,41	6,950	37,03	7,063	11,38	-0,113	0,080
14.04.2022	24,00	45,63	8,375	36,29	8,546	9,34	-0,171	0,080
15.04.2022	24,00	50,06	8,267	39,70	8,426	10,36	-0,159	0,087
16.04.2022	24,00	41,38	6,431	33,60	6,565	7,78	-0,134	0,051
17.04.2022	24,00	36,67	4,541	26,87	4,595	9,80	-0,054	0,045
18.04.2022	24,00	39,56	2,895	29,97	2,838	9,59	0,057	0,028
19.04.2022	24,00	30,39	6,148	27,10	6,309	3,29	-0,161	0,021
20.04.2022	24,00	33,33	7,112	28,45	7,283	4,88	-0,171	0,036
21.04.2022	24,00	37,56	7,046	30,80	7,218	6,76	-0,172	0,049
22.04.2022	24,00	30,68	6,745	27,35	6,906	3,33	-0,161	0,023
23.04.2022	24,00	25,49	4,827	23,34	4,928	2,15	-0,101	0,011
24.04.2022	24,00	19,94	1,927	19,68	1,927	0,26	0,000	0,001
25.04.2022	24,00	20,29	2,916	19,70	2,846	0,59	0,070	0,002
26.04.2022	24,00	21,32	3,184	20,88	3,095	0,44	0,089	0,003
27.04.2022	24,00	20,84	2,716	20,06	2,645	0,78	0,071	0,003
Среднее	24,00	37,71	4,046	31,27	6,817	6,45	-2,772	0,048
Итого	744,00		125,415		211,338		-85,923	1,483

Показания счетчиков:

Расчет выполнен по обратному трубопроводу

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, Гкал
28.03.2022	1187,082	1197,811	13,544
27.04.2022	1312,497	1409,149	15,027

Механические показания: V1= _____ V2= _____

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljet.ru