

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 26.02.2022 по 27.03.2022

Потребитель: МБДОУ ДС №5 "Чайка"

Тип прибора: ТСРВ-033 (-034)

Адрес: с. Кривенковское, ул. Зеленая, д. 8

Номер прибора: 1209087

Дата	ВР, ч	Подающий трубопровод		Обратный трубопровод		dt, °C	Мтс, т	Теплота (Гкал) Q
		t1, °C	M1, т	t2, °C	M2, т			
26.02.2022 23	24,00	39,63	65,534	36,94	65,546	2,69	-0,012	0,177
27.02.2022 23	24,00	45,27	67,059	41,73	67,262	3,54	-0,203	0,238
28.02.2022 23	24,00	41,77	73,463	38,83	73,560	2,94	-0,097	0,217
01.03.2022 23	24,00	44,68	92,886	41,91	92,886	2,77	0,000	0,259
02.03.2022 23	24,00	42,18	93,050	39,62	93,050	2,56	0,000	0,238
03.03.2022 23	24,00	47,07	84,581	43,92	84,581	3,15	0,000	0,266
04.03.2022 23	24,00	40,33	82,242	37,68	82,238	2,65	0,004	0,220
05.03.2022 23	24,00	45,48	84,009	42,30	84,008	3,18	0,001	0,267
06.03.2022 23	24,00	40,12	79,169	37,58	79,379	2,54	-0,210	0,202
07.03.2022 23	24,00	40,67	81,651	38,04	81,680	2,63	-0,029	0,215
08.03.2022 23	24,00	44,70	79,939	41,31	80,113	3,39	-0,174	0,272
09.03.2022 23	24,00	40,45	80,574	37,79	80,729	2,66	-0,155	0,215
10.03.2022 23	24,00	39,77	82,615	37,21	82,630	2,56	-0,015	0,212
11.03.2022 23	24,00	38,40	80,220	35,67	80,233	2,73	-0,013	0,220
12.03.2022 23	24,00	36,38	80,190	33,87	80,190	2,51	0,000	0,201
13.03.2022 23	24,00	44,63	79,508	41,06	79,548	3,57	-0,040	0,284
14.03.2022 23	24,00	43,50	80,032	40,37	80,072	3,13	-0,040	0,251
15.03.2022 23	24,00	46,92	80,775	43,15	80,775	3,77	0,000	0,305
16.03.2022 23	24,00	47,52	78,576	43,63	78,589	3,89	-0,013	0,306
17.03.2022 23	24,00	46,29	78,271	42,60	78,284	3,69	-0,013	0,288
18.03.2022 23	24,00	46,05	75,452	42,40	75,754	3,65	-0,302	0,276
19.03.2022 23	24,00	38,49	75,849	35,76	75,912	2,73	-0,063	0,208
20.03.2022 23	24,00	39,40	78,900	36,71	78,913	2,69	-0,013	0,213
21.03.2022 23	24,00	44,44	77,454	41,04	77,493	3,40	-0,039	0,263
22.03.2022 23	24,00	49,36	75,558	45,60	76,049	3,76	-0,491	0,287
23.03.2022 23	24,00	46,50	75,594	43,03	75,755	3,47	-0,161	0,262
24.03.2022 23	24,00	47,12	79,244	43,77	79,244	3,35	0,000	0,266
25.03.2022 23	24,00	38,19	77,765	36,01	77,765	2,18	0,000	0,170
26.03.2022 23	24,00	41,55	76,934	38,72	76,985	2,83	-0,051	0,218
27.03.2022 23	24,00	38,38	80,011	35,92	80,024	2,46	-0,013	0,198
Среднее	24,00	42,84	79,237	39,81	79,308	3,04	-0,071	0,240
Итого	720,00		2377,105		2379,247		-2,142	7,213

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, Гкал
26.02.2022	68538,448	68897,327	134,795
27.03.2022	70915,553	71276,574	142,007

Механические показания: V1= _____ V2= _____

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljet.ru