

Отчет о потреблении тепловой энергии за период с 20.02.2022 по 21.03.2022

Потребитель: Жилой дом
Адрес: п. Тюменский, ул. Солнечная, д. 1

Тип прибора: БКТ-7
Номер прибора: 00018088

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Q
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Мтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³	
20.02.2022 23	24,00	55,59	42,39	13,20	168,560	168,560	0,000	6,00	5,50	2,220
21.02.2022 23	24,00	53,51	41,24	12,27	168,430	168,430	0,000	6,00	5,50	2,065
22.02.2022 23	24,00	53,22	41,02	12,20	168,540	168,540	0,000	6,00	5,50	2,053
23.02.2022 23	24,00	49,72	38,99	10,73	170,790	170,790	0,000	6,00	5,50	1,829
24.02.2022 23	24,00	55,19	41,76	13,43	120,720	120,720	0,000	6,00	5,50	1,621
25.02.2022 23	24,00	52,51	40,34	12,17	122,040	122,040	0,000	6,00	5,50	1,483
26.02.2022 23	24,00	52,55	40,86	11,69	168,910	168,910	0,000	6,00	5,50	1,969
27.02.2022 23	24,00	52,60	40,78	11,82	168,410	168,410	0,000	6,00	5,50	1,988
28.02.2022 23	24,00	53,26	41,16	12,10	168,400	168,400	0,000	6,00	5,50	2,036
01.03.2022 23	24,00	53,36	41,25	12,11	168,390	168,390	0,000	6,00	5,50	2,039
02.03.2022 23	24,00	56,43	42,96	13,47	168,050	168,050	0,000	6,00	5,50	2,259
03.03.2022 23	24,00	53,61	41,06	12,55	171,590	171,590	0,000	6,00	5,50	2,101
04.03.2022 23	24,00	55,64	42,34	13,30	173,730	173,730	0,000	6,00	5,50	2,306
05.03.2022 23	24,00	56,74	42,86	13,88	172,980	172,980	0,000	6,00	5,50	2,398
06.03.2022 23	24,00	55,55	41,80	13,75	173,510	173,510	0,000	6,00	5,50	2,382
07.03.2022 23	24,00	65,01	47,57	17,44	172,670	172,670	0,000	6,00	5,50	3,008
08.03.2022 23	24,00	66,22	48,03	18,19	172,140	172,140	0,000	6,00	5,50	3,130
09.03.2022 23	24,00	67,63	48,82	18,81	171,820	171,820	0,000	6,00	5,50	3,228
10.03.2022 23	24,00	65,38	46,96	18,42	165,380	165,380	0,000	6,00	5,50	2,977
11.03.2022 23	24,00	67,58	48,66	18,92	172,030	172,030	0,000	6,00	5,50	3,253
12.03.2022 23	24,00	64,66	47,28	17,38	173,510	173,510	0,000	6,00	5,50	3,016
13.03.2022 23	24,00	65,15	47,20	17,95	172,260	172,260	0,000	6,00	5,50	3,086
14.03.2022 23	24,00	65,94	47,66	18,28	172,110	172,110	0,000	6,00	5,50	3,143
15.03.2022 23	24,00	65,52	47,59	17,93	172,190	172,190	0,000	6,00	5,50	3,083
16.03.2022 23	24,00	66,88	48,02	18,86	172,140	172,140	0,000	6,00	5,50	3,245
17.03.2022 23	24,00	75,73	52,82	22,91	171,600	171,600	0,000	6,00	5,50	3,932
18.03.2022 23	24,00	68,78	49,28	19,50	172,830	172,830	0,000	6,00	5,50	3,370
19.03.2022 23	24,00	68,04	48,88	19,16	172,920	172,920	0,000	6,00	5,50	3,313
20.03.2022 23	24,00	65,12	47,09	18,03	173,280	173,280	0,000	6,00	5,50	3,119
21.03.2022 23	24,00	62,19	46,03	16,16	173,500	173,500	0,000	6,00	5,50	2,801
Среднее	24,00	60,31	44,76	15,55	167,781	167,781	0,000	6,00	5,50	2,615
Итого	720,00				5033,430	5033,430	0,000			78,453

Механические показания: V1=_____ V2=_____

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru