

Отчет о потреблении тепловой энергии за период с 22.03.2022 по 15.04.2022

Потребитель: Жилой дом
Адрес: п. Тюменский, ул. Солнечная, д. 1

Тип прибора: BKT-7
Номер прибора: 00018088

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Q
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Мтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³	
22.03.2022 23	24,00	56,30	42,71	13,59	174,030	174,030	0,000	6,00	5,50	2,356
23.03.2022 23	24,00	55,49	42,18	13,31	173,950	173,950	0,000	6,00	5,50	2,310
24.03.2022 23	24,00	57,25	43,26	13,99	170,510	170,510	0,000	6,00	5,50	2,371
25.03.2022 23	24,00	56,41	42,63	13,78	173,740	173,740	0,000	6,00	5,50	2,392
26.03.2022 23	24,00	51,42	39,88	11,54	173,740	173,740	0,000	6,00	5,50	2,000
27.03.2022 23	24,00	51,83	39,78	12,05	174,390	174,390	0,000	6,00	5,50	2,099
28.03.2022 23	24,00	56,27	42,33	13,94	173,840	173,840	0,000	6,00	5,50	2,418
29.03.2022 23	24,00	55,70	42,41	13,29	175,910	175,910	0,000	6,00	5,50	2,336
30.03.2022 23	24,00	52,29	39,35	12,94	173,920	173,920	0,000	6,00	5,50	2,017
31.03.2022 23	24,00	53,43	40,37	13,06	113,270	113,270	0,000	6,00	5,50	1,478
01.04.2022 23	24,00	52,94	40,89	12,05	114,870	114,870	0,000	6,00	5,50	1,381
02.04.2022 23	24,00	33,39	29,09	4,30	182,020	182,020	0,000	6,00	5,50	0,783
03.04.2022 23	24,00	42,60	34,46	8,14	92,810	92,810	0,000	6,00	5,50	0,753
04.04.2022 23	24,00	51,08	39,41	11,67	143,780	143,780	0,000	6,00	5,50	1,676
05.04.2022 23	24,00	48,16	38,26	9,90	173,410	173,410	0,000	6,00	5,50	1,715
06.04.2022 23	24,00	41,20	34,12	7,08	181,730	181,730	0,000	6,00	5,50	1,284
07.04.2022 23	24,00	38,03	32,25	5,78	173,630	173,630	0,000	6,00	5,50	0,994
08.04.2022 23	24,00	34,41	29,42	4,99	187,600	187,600	0,000	6,00	5,50	0,935
09.04.2022 23	24,00	24,86	23,38	1,48	189,010	189,010	0,000	6,00	5,50	0,281
10.04.2022 23	24,00	25,75	24,03	1,72	190,400	190,400	0,000	6,00	5,50	0,330
11.04.2022 23	24,00	18,54	18,71	-0,17	64,180	64,180	0,000	6,00	5,50	-0,003
12.04.2022 23	24,00	15,57	15,86	-0,29	0,000	0,000	0,000	6,00	5,50	0,000
13.04.2022 23	24,00	14,15	14,54	-0,39	0,000	0,000	0,000	6,00	5,50	0,000
14.04.2022 23	24,00	11,88	12,39	-0,51	0,000	0,000	0,000	6,00	5,50	0,000
Среднее	24,00	41,62	33,40	8,22	140,448	140,448	0,000	6,00	5,50	1,329
Итого	576,00				3370,740	3370,740	0,000			31,906

Механические показания: V1=_____ V2=_____

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
е-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru