

Отчет о потреблении тепловой энергии за период с 22.03.2022 по 15.04.2022

Потребитель: Жилой дом
Адрес: п. Тюменский, ул. Солнечная, д. 3

Тип прибора: БКТ-7
Номер прибора: 00205108

Дата	Теплосистема 1 - отопление										Теплота (Гкал) Q
	ВНР, ч	ВОС, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³	
22.03.2022 23	24,00	0,00	55,40	42,07	13,33	161,310	162,280	-0,970	5,00	3,50	2,149
23.03.2022 23	24,00	0,00	54,49	41,47	13,02	161,320	162,230	-0,910	5,00	3,50	2,101
24.03.2022 23	24,00	0,00	56,51	42,66	13,85	158,380	159,410	-1,030	5,00	3,50	2,190
25.03.2022 23	24,00	0,00	55,31	41,87	13,44	161,130	162,170	-1,040	5,00	3,50	2,165
26.03.2022 23	24,00	0,00	50,74	39,36	11,38	160,820	161,590	-0,770	5,00	3,50	1,829
27.03.2022 23	24,00	0,00	50,93	39,22	11,71	161,570	162,320	-0,750	5,00	3,50	1,894
28.03.2022 23	24,00	0,00	55,31	41,71	13,60	161,320	162,310	-0,990	5,00	3,50	2,196
29.03.2022 23	24,00	0,00	54,87	41,81	13,06	163,510	164,500	-0,990	5,00	3,50	2,137
30.03.2022 23	24,00	0,00	51,54	40,06	11,48	162,750	163,550	-0,800	5,00	3,50	1,870
31.03.2022 23	24,00	0,00	52,40	39,61	12,79	107,630	108,200	-0,570	5,00	3,50	1,375
01.04.2022 23	24,00	0,00	52,34	40,41	11,93	109,010	109,580	-0,570	5,00	3,50	1,300
02.04.2022 23	24,00	0,00	32,68	28,67	4,01	171,840	172,100	-0,260	5,00	3,50	0,690
03.04.2022 23	24,00	0,00	42,06	34,12	7,94	88,040	88,290	-0,250	5,00	3,50	0,698
04.04.2022 23	24,00	0,00	50,10	38,75	11,35	136,220	136,900	-0,680	5,00	3,50	1,547
05.04.2022 23	24,00	0,00	47,32	37,72	9,60	163,580	164,270	-0,690	5,00	3,50	1,569
06.04.2022 23	24,00	0,00	40,55	33,67	6,88	170,290	170,770	-0,480	5,00	3,50	1,172
07.04.2022 23	24,00	0,00	38,08	32,24	5,84	163,020	163,410	-0,390	5,00	3,50	0,950
08.04.2022 23	24,00	0,00	33,66	28,91	4,75	175,980	176,270	-0,290	5,00	3,50	0,838
09.04.2022 23	24,00	0,00	24,73	23,31	1,42	176,930	177,000	-0,070	5,00	3,50	0,259
10.04.2022 23	24,00	0,00	25,61	23,92	1,69	179,720	179,810	-0,090	5,00	3,50	0,311
11.04.2022 23	24,00	0,00	18,39	18,60	-0,21	62,250	62,250	0,000	5,00	3,50	-0,004
12.04.2022 23	24,00	0,00	16,42	15,76	0,66	0,000	0,000	0,000	5,00	3,50	0,000
13.04.2022 23	24,00	0,00	15,77	10,77	5,00	0,450	0,450	0,000	5,00	3,50	0,002
14.04.2022 23	24,00	0,00	14,02	13,73	0,29	0,000	0,000	0,000	5,00	3,50	0,000
Среднее	24,00	0,00	41,22	32,93	8,28	131,545	132,069	-0,525	5,00	3,50	1,218
Итого	576,00	0,00				3157,070	3169,660	-12,590			29,238

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
е-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru