

Отчет о потреблении тепловой энергии за период с 22.03.2022 по 17.04.2022

Потребитель: Жилой дом
Адрес: п. Тюменский, ул. Солнечная, д. 4

Тип прибора: BKT-7
Номер прибора: 61202

Дата	Теплосистема 1 - отопление										Теплота (Гкал) Q
	ВНР, ч	ВОС, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³	
22.03.2022 23	24,00	0,00	55,23	41,91	13,32	160,270	160,270	0,000	6,00	5,50	2,133
23.03.2022 23	24,00	0,00	54,29	41,31	12,98	160,250	160,250	0,000	6,00	5,50	2,075
24.03.2022 23	23,00	1,00	56,39	42,64	13,75	153,400	153,400	0,000	6,00	5,50	2,107
25.03.2022 23	24,00	0,00	55,06	41,78	13,28	160,160	160,160	0,000	6,00	5,50	2,126
26.03.2022 23	23,00	1,00	51,00	39,58	11,42	153,750	153,750	0,000	6,00	5,50	1,757
27.03.2022 23	23,00	0,00	50,46	38,97	11,49	153,800	153,800	0,000	6,00	5,50	1,766
28.03.2022 23	24,00	0,00	55,01	41,50	13,51	160,270	160,270	0,000	6,00	5,50	2,161
29.03.2022 23	24,00	0,00	54,90	41,85	13,05	163,250	163,250	0,000	6,00	5,50	2,126
30.03.2022 23	24,00	0,00	51,58	40,10	11,48	161,840	161,840	0,000	6,00	5,50	1,855
31.03.2022 23	24,00	0,00	51,39	39,19	12,20	108,070	108,100	-0,030	6,00	5,50	1,325
01.04.2022 23	24,00	0,00	52,96	40,74	12,22	109,140	109,150	-0,010	6,00	5,50	1,340
02.04.2022 23	24,00	0,00	31,79	28,17	3,62	171,690	171,690	0,000	6,00	5,50	0,623
03.04.2022 23	24,00	0,00	42,49	34,43	8,06	88,780	88,840	-0,060	6,00	5,50	0,724
04.04.2022 23	24,00	0,00	49,50	38,40	11,10	136,310	136,350	-0,040	6,00	5,50	1,515
05.04.2022 23	21,00	3,00	47,17	37,90	9,27	144,220	144,220	0,000	6,00	5,50	1,336
06.04.2022 23	24,00	0,00	40,17	33,53	6,64	171,100	171,100	0,000	6,00	5,50	1,134
07.04.2022 23	24,00	0,00	39,83	33,29	6,54	163,220	163,220	0,000	6,00	5,50	1,074
08.04.2022 23	24,00	0,00	32,51	28,23	4,28	176,680	176,680	0,000	6,00	5,50	0,755
09.04.2022 23	24,00	0,00	25,35	23,68	1,67	177,080	177,080	0,000	6,00	5,50	0,298
10.04.2022 23	24,00	0,00	26,02	24,00	2,02	182,080	182,080	0,000	6,00	5,50	0,370
11.04.2022 23	24,00	0,00	18,47	18,60	-0,13	71,030	70,860	0,170	6,00	5,50	0,000
12.04.2022 23	24,00	0,00	15,81	12,19	3,62	0,520	0,310	0,210	6,00	5,50	0,000
13.04.2022 23	24,00	0,00	14,11	12,25	1,86	0,330	0,140	0,190	6,00	5,50	0,000
14.04.2022 23	24,00	0,00	14,17	14,93	-0,76	0,110	0,000	0,110	6,00	5,50	0,000
Среднее	23,75	0,21	41,07	32,88	8,19	130,306	130,284	0,023	6,00	5,50	1,192
Итого	570,00	5,00				3127,350	3126,810	0,540			28,600

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
е-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru