

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 22.03.2022 по 14.04.2022

Потребитель: Жилой дом
Адрес: п. Тюменский, ул. Солнечная, д. 8

Тип прибора: ТСРВ-030 (-031, -032)
Номер прибора: 613187

Дата	ВР, ч	Подающий трубопровод		Обратный трубопровод		dt, °C	Мтс, т	Теплота (Гкал) Q
		t1, °C	M1, т	t2, °C	M2, т			
22.03.2022 23	24,00	56,48	92,928	43,18	92,870	13,30	0,058	1,240
23.03.2022 23	24,00	55,46	92,829	42,52	92,849	12,94	-0,020	1,207
24.03.2022 23	24,00	57,65	91,200	43,88	91,230	13,77	-0,030	1,261
25.03.2022 23	24,00	56,40	92,778	43,08	92,808	13,32	-0,030	1,241
26.03.2022 23	24,00	51,71	92,598	40,40	92,628	11,31	-0,030	1,053
27.03.2022 23	24,00	51,94	92,775	40,25	92,755	11,69	0,020	1,089
28.03.2022 23	24,00	56,38	92,745	42,78	92,765	13,60	-0,020	1,266
29.03.2022 23	24,00	55,88	92,760	42,73	92,771	13,15	-0,011	1,225
30.03.2022 23	24,00	52,45	92,832	41,06	92,851	11,39	-0,019	1,063
31.03.2022 23	24,00	52,83	62,541	40,35	62,552	12,48	-0,011	0,785
01.04.2022 23	24,00	52,89	63,461	41,15	63,422	11,74	0,039	0,750
02.04.2022 23	24,00	32,98	97,554	28,95	97,584	4,03	-0,030	0,401
03.04.2022 23	24,00	42,29	52,126	34,46	52,126	7,83	0,000	0,413
04.04.2022 23	24,00	50,95	78,064	39,69	78,044	11,26	0,020	0,884
05.04.2022 23	24,00	48,27	93,730	38,68	93,661	9,59	0,069	0,905
06.04.2022 23	24,00	41,13	97,849	34,35	97,839	6,78	0,010	0,670
07.04.2022 23	24,00	41,06	83,012	34,44	83,072	6,62	-0,060	0,555
08.04.2022 23	24,00	14,56	0,000	15,11	0,000	-0,55	0,000	0,000
09.04.2022 23	24,00	17,77	0,050	13,15	0,000	4,62	0,050	0,000
10.04.2022 23	24,00	13,44	0,000	13,12	0,000	0,32	0,000	0,000
11.04.2022 23	24,00	14,31	0,000	14,56	0,000	-0,25	0,000	0,000
12.04.2022 23	24,00	13,67	0,000	13,51	0,000	0,16	0,000	0,000
13.04.2022 23	24,00	12,13	0,000	12,16	0,000	-0,03	0,000	0,000
14.04.2022 23	24,00	9,82	0,000	9,57	0,000	0,25	0,000	0,000
Среднее	24,00	39,69	60,910	31,80	60,909	7,89	0,000	0,667
Итого	576,00		1461,832		1461,827		0,005	16,009

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	W, Гкал
22.03.2022	11811,275	11432,032	170,917
14.04.2022	13273,107	12893,859	186,926

Механические показания: V1=_____ V2=_____

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljet.ru