

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 22.03.2022 по 15.04.2022

Потребитель: Жилой дом
Адрес: п. Тюменский, ул. Солнечная, д. 9

Тип прибора: ТСРВ-030 (-031, -032)
Номер прибора: 612908

Дата	ВР, ч	Подающий трубопровод		Обратный трубопровод		dt, °C	Мтс, т	Теплота (Гкал) Q
		t1, °C	M1, т	t2, °C	M2, т			
22.03.2022 23	24,00	56,47	100,866	45,20	101,382	11,27	-0,516	1,143
23.03.2022 23	24,00	55,46	100,735	44,46	101,228	11,00	-0,493	1,114
24.03.2022 23	24,00	57,64	98,883	45,83	99,416	11,81	-0,533	1,173
25.03.2022 23	24,00	56,41	100,641	44,94	101,159	11,47	-0,518	1,161
26.03.2022 23	24,00	51,71	100,532	42,02	100,954	9,69	-0,422	0,981
27.03.2022 23	24,00	51,96	101,253	41,91	101,681	10,05	-0,428	1,024
28.03.2022 23	24,00	56,38	101,204	44,72	101,733	11,66	-0,529	1,187
29.03.2022 23	24,00	55,88	101,219	44,58	101,729	11,30	-0,510	1,149
30.03.2022 23	24,00	52,47	101,248	42,69	101,669	9,78	-0,421	0,997
31.03.2022 23	24,00	53,18	68,408	42,03	68,732	11,15	-0,324	0,766
01.04.2022 23	24,00	53,22	69,095	42,83	69,403	10,39	-0,308	0,722
02.04.2022 23	24,00	33,10	105,623	29,74	105,739	3,36	-0,116	0,367
03.04.2022 23	24,00	43,10	55,447	35,89	55,599	7,21	-0,152	0,404
04.04.2022 23	24,00	51,00	85,187	41,12	85,533	9,88	-0,346	0,847
05.04.2022 23	24,00	48,31	101,654	39,96	102,001	8,35	-0,347	0,856
06.04.2022 23	24,00	41,22	106,464	35,42	106,696	5,80	-0,232	0,626
07.04.2022 23	24,00	41,16	90,167	35,58	90,385	5,58	-0,218	0,516
08.04.2022 23	24,00	17,42	0,000	17,24	0,000	0,18	0,000	0,000
09.04.2022 23	24,00	15,52	0,000	15,64	0,000	-0,12	0,000	0,000
10.04.2022 23	24,00	15,09	0,000	15,05	0,000	0,04	0,000	0,000
11.04.2022 23	24,00	14,96	0,000	14,96	0,000	0,00	0,000	0,000
12.04.2022 23	24,00	14,70	0,000	14,69	0,000	0,01	0,000	0,000
13.04.2022 23	24,00	13,33	0,000	13,53	0,000	-0,20	0,000	0,000
14.04.2022 23	24,00	12,52	0,000	12,76	0,000	-0,24	0,000	0,000
Среднее	24,00	40,09	66,193	33,45	66,460	6,64	-0,267	0,626
Итого	576,00		1588,626		1595,039		-6,413	15,034

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	W, Гкал
22.03.2022	44557,504	46856,197	544,091
15.04.2022	46146,130	48451,236	559,125

Механические показания: V1=_____ V2=_____

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljet.ru