

Отчет о потреблении тепловой энергии за период с 22.03.2022 по 15.04.2022

Потребитель: Жилой дом
Адрес: п. Тюменский, ул. Солнечная, д. 10

Тип прибора: ВКТ-7
Номер прибора: 00234260

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Q
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³	
22.03.2022 23	24,00	56,36	45,48	10,88	101,800	101,800	0,000	6,00	5,50	1,104
23.03.2022 23	24,00	55,47	44,89	10,58	101,790	101,790	0,000	6,00	5,50	1,074
24.03.2022 23	24,00	57,45	46,12	11,33	98,910	98,910	0,000	6,00	5,50	1,122
25.03.2022 23	24,00	56,49	45,27	11,22	100,490	100,490	0,000	6,00	5,50	1,126
26.03.2022 23	24,00	51,52	42,03	9,49	100,840	100,840	0,000	6,00	5,50	0,943
27.03.2022 23	24,00	52,00	42,21	9,79	100,620	100,620	0,000	6,00	5,50	0,981
28.03.2022 23	24,00	56,36	44,92	11,44	99,940	99,940	0,000	6,00	5,50	1,142
29.03.2022 23	24,00	55,78	44,73	11,05	99,890	99,890	0,000	6,00	5,50	1,100
30.03.2022 23	24,00	52,35	42,81	9,54	100,100	100,100	0,000	6,00	5,50	0,952
31.03.2022 23	24,00	53,50	39,13	14,37	66,060	66,060	0,000	6,00	5,50	0,706
01.04.2022 23	24,00	53,08	42,35	10,73	66,910	66,910	0,000	6,00	5,50	0,655
02.04.2022 23	24,00	33,18	29,79	3,39	107,170	107,170	0,000	6,00	5,50	0,362
03.04.2022 23	24,00	42,63	31,85	10,78	54,230	54,230	0,000	6,00	5,50	0,363
04.04.2022 23	24,00	51,11	41,58	9,53	83,530	83,530	0,000	6,00	5,50	0,793
05.04.2022 23	24,00	48,22	40,13	8,09	100,850	100,850	0,000	6,00	5,50	0,811
06.04.2022 23	24,00	41,16	35,47	5,69	106,090	106,090	0,000	6,00	5,50	0,597
07.04.2022 23	24,00	40,54	34,97	5,57	88,530	88,530	0,000	6,00	5,50	0,463
08.04.2022 23	24,00	16,24	15,21	1,03	0,000	0,000	0,000	6,00	5,50	0,000
09.04.2022 23	24,00	14,38	14,43	-0,05	0,000	0,000	0,000	6,00	5,50	0,000
10.04.2022 23	24,00	13,93	13,75	0,18	0,000	0,000	0,000	6,00	5,50	0,000
11.04.2022 23	24,00	14,91	14,02	0,89	0,010	0,010	0,000	6,00	5,50	0,000
12.04.2022 23	24,00	13,90	13,34	0,56	0,000	0,000	0,000	6,00	5,50	0,000
13.04.2022 23	24,00	13,08	12,86	0,22	0,000	0,000	0,000	6,00	5,50	0,000
14.04.2022 23	24,00	10,62	9,95	0,67	0,000	0,000	0,000	6,00	5,50	0,000
Среднее	24,00	39,76	32,80	6,96	65,740	65,740	0,000	6,00	5,50	0,596
Итого	576,00				1577,760	1577,760	0,000			14,294

Механические показания: V1=_____ V2=_____

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
е-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru