

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 21.01.2022 по 19.02.2022

Потребитель: Жилой дом

Тип прибора: СПТ941.20

Адрес: с. Агой, ул. Школьная, д. 1

Номер прибора: 96150

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Q
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	V1, м³	V2, м³	Vтс, м³	P1, кг/м³	P2, кг/м³	
21.01.2022 23	24,00	60,64	53,79	6,85	142,050	140,090	1,960	6,000	5,500	0,957
22.01.2022 23	24,00	61,38	54,23	7,15	144,050	141,970	2,080	6,000	5,500	1,012
23.01.2022 23	24,00	65,90	57,99	7,91	144,630	142,070	2,560	6,000	5,500	1,122
24.01.2022 23	24,00	64,22	56,66	7,57	143,650	141,200	2,450	6,000	5,500	1,067
25.01.2022 23	24,00	64,58	56,82	7,76	143,710	141,050	2,660	6,000	5,500	1,094
26.01.2022 23	24,00	63,44	56,10	7,35	144,240	141,400	2,840	6,000	5,500	1,041
27.01.2022 23	24,00	66,30	58,37	7,93	144,580	141,010	3,570	6,000	5,500	1,124
28.01.2022 23	24,00	62,46	55,22	7,24	143,480	139,780	3,700	6,000	5,500	1,020
29.01.2022 23	24,00	61,35	54,22	7,13	144,090	140,010	4,080	6,000	5,500	1,009
30.01.2022 23	24,00	60,64	53,70	6,93	143,470	139,240	4,230	6,000	5,500	0,978
31.01.2022 23	24,00	55,16	49,28	5,88	142,730	138,570	4,160	6,000	5,500	0,827
01.02.2022 23	24,00	54,68	48,96	5,71	143,440	137,960	5,480	6,000	5,500	0,808
02.02.2022 23	24,00	49,70	44,97	4,73	142,750	136,440	6,310	6,000	5,500	0,668
03.02.2022 23	24,00	48,50	43,99	4,51	142,310	134,200	8,110	6,000	5,500	0,635
04.02.2022 23	24,00	58,92	52,40	6,52	142,850	141,100	1,750	6,000	5,500	0,916
05.02.2022 23	24,00	65,15	57,36	7,79	142,340	140,900	1,440	6,000	5,500	1,087
06.02.2022 23	24,00	66,93	58,65	8,28	141,430	139,530	1,900	6,000	5,500	1,148
07.02.2022 23	24,00	59,14	52,44	6,70	134,270	132,570	1,700	6,000	5,500	0,886
08.02.2022 23	24,00	50,97	45,89	5,08	141,390	140,020	1,370	6,000	5,500	0,710
09.02.2022 23	24,00	52,65	47,16	5,49	140,400	138,510	1,890	6,000	5,500	0,760
10.02.2022 23	24,00	62,73	55,25	7,48	140,700	139,240	1,460	6,000	5,500	1,033
11.02.2022 23	24,00	56,79	50,57	6,22	141,170	139,400	1,770	6,000	5,500	0,864
12.02.2022 23	24,00	52,84	47,43	5,41	140,800	139,640	1,160	6,000	5,500	0,752
13.02.2022 23	24,00	57,54	51,06	6,48	140,310	138,650	1,660	6,000	5,500	0,895
14.02.2022 23	24,00	60,24	53,36	6,88	141,720	139,820	1,900	6,000	5,500	0,959
15.02.2022 23	24,00	59,89	53,13	6,77	140,730	139,180	1,550	6,000	5,500	0,936
16.02.2022 23	24,00	56,38	50,26	6,12	140,520	138,850	1,670	6,000	5,500	0,847
17.02.2022 23	24,00	61,12	54,19	6,93	142,330	141,860	0,470	6,000	5,500	0,970
18.02.2022 23	24,00	56,34	50,43	5,91	141,390	141,200	0,190	6,000	5,500	0,824
19.02.2022 23	24,00	51,47	46,37	5,10	140,060	139,090	0,970	6,000	5,500	0,705
Среднее	24,00	58,93	52,34	6,59	142,053	139,485	2,568	6,000	5,500	0,922
Итого	720,00				4261,590	4184,550	77,040			27,654

Показания счетчиков:

Дата и время	V1, м³	V2, м³	W, Гкал
21.01.2022	12338,820	136273,127	59,415
19.02.2022	16600,410	140457,677	87,069

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, д. 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru