

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 22.03.2022 по 13.04.2022

Потребитель: Жилой дом
Адрес: с. Агой, ул. Школьная, д. 1

Тип прибора: СПТ941.20
Номер прибора: 96150

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Q
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	V1, м³	V2, м³	Vтс, м³	P1, кг/м³	P2, кг/м³	
22.03.2022 23	24,00	57,24	50,72	6,52	136,790	134,278	2,512	6,000	5,500	0,878
23.03.2022 23	24,00	54,86	48,92	5,93	136,070	133,592	2,478	6,000	5,500	0,796
24.03.2022 23	24,00	56,35	50,08	6,27	135,160	132,688	2,472	6,000	5,500	0,835
25.03.2022 23	24,00	55,39	49,34	6,05	136,110	133,668	2,442	6,000	5,500	0,812
26.03.2022 23	24,00	54,38	48,57	5,81	135,190	132,961	2,229	6,000	5,500	0,774
27.03.2022 23	24,00	55,14	48,95	6,19	134,320	132,200	2,120	6,000	5,500	0,819
28.03.2022 23	24,00	61,92	53,64	8,27	110,160	108,175	1,985	6,000	5,500	0,895
29.03.2022 23	24,00	55,63	46,81	8,82	80,090	78,033	2,057	6,000	5,500	0,696
30.03.2022 23	24,00	50,30	43,01	7,29	78,960	75,765	3,195	6,000	5,500	0,568
31.03.2022 23	24,00	51,68	44,25	7,43	79,810	76,443	3,367	6,000	5,500	0,586
01.04.2022 23	24,00	45,85	40,17	5,67	79,250	76,240	3,010	6,000	5,500	0,445
02.04.2022 23	24,00	39,98	36,07	3,91	65,150	62,993	2,157	6,000	5,500	0,253
03.04.2022 23	24,00	48,40	43,66	4,74	59,220	56,358	2,862	6,000	5,500	0,277
04.04.2022 23	24,00	48,02	43,36	4,65	115,950	112,150	3,800	6,000	5,500	0,534
05.04.2022 23	24,00	50,08	44,76	5,32	111,670	109,584	2,086	6,000	5,500	0,587
06.04.2022 23	24,00	51,00	45,59	5,41	114,470	112,556	1,914	6,000	5,500	0,612
07.04.2022 23	24,00	54,26	48,11	6,16	113,220	111,063	2,157	6,000	5,500	0,687
08.04.2022 23	24,00	50,43	45,13	5,30	112,760	111,274	1,486	6,000	5,500	0,591
09.04.2022 23	24,00	49,80	44,43	5,37	109,340	107,664	1,676	6,000	5,500	0,580
10.04.2022 23	24,00	44,07	39,68	4,38	103,280	101,713	1,567	6,000	5,500	0,448
11.04.2022 23	24,00	42,87	39,10	3,77	110,760	109,498	1,262	6,000	5,500	0,414
12.04.2022 23	24,00	44,21	41,94	2,27	1,760	1,690	0,070	6,000	5,500	0,004
13.04.2022 23	24,00	13,95	14,91	-0,96	0,040	0,000	0,040	6,000	5,500	0,000
Среднее	24,00	49,38	43,97	5,42	98,240	96,112	2,128	6,000	5,500	0,569
Итого	552,00				2259,530	2210,587	48,943			13,091

Показания счетчиков:

Дата и время	V1, м³	V2, м³	W, Гкал
22.03.2022	20737,870	144556,503	113,422
13.04.2022	22997,400	146767,090	126,513

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, д. 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru